

質 問 回 答 書

番 号	設計図頁等	質 問	回 答
1	E-05	<p>今回の設計では型式MSE-750 (750Ah) の仕様となっていますが、弊社が購入を検討している業者の標準電池ではMSE-750が無く、MSE-800 (800Ah) になります。</p> <p>容量もMSE-750より大きく、性能上全く問題ないのでMSE-800を採用させて頂けないでしょうか。</p>	<p>MSE-800の採用を可とする。</p> <p>ただし、整流器についてはMSE-800に対応した容量とすること。</p>
2	入札公告	<p>(4)工期 契約締結の日から平成 28 年 3 月 31 日までと記載がありますが、年度末のため製品の製作の遅れや人員が確保できなかったとき、その他やむを得ない事情により工期までに作業や書類の提出が間に合わない可能性が御座います。その場合はどのように対応させて頂ければ宜しいでしょうか。</p>	<p>工期については、入札公告のとおり、「平成 28 年 3 月 31 日まで」とします。</p> <p>なお、受注者による工期の延長を請求できるのは、「広島市立病院機構建設工事請負契約約款」第 21 条のとおりです。</p>

注 この質問回答書は、仕様書の追補とみなす。なお、この用紙には業者名を記入しないこと。