

質 問 回 答 書

番 号	設計図頁等	質 問	回 答
1	E-02、03	東棟コジェネ設備および 西棟発電機設備の既存機器のメーカーを教えてください。	三菱電機㈱です。
2	E-02	今回更新機器リストの6の項（中央監視装置交換 CGS 監視装置 1階 11階 CGS 監視システム）に「(現 OS 及びシステムにて更新)」とありますが、各メーカーに問い合わせたところ、現 OS バージョンが Windows2000 等の旧 OS の場合は、現 OS で更新し運用出来る監視システムが納入出来ないとの回答がありました。 現 OS バージョン及び設計内容の詳細について御教示願います。	現 OS は Windows2000 で稼働しています。P2P 型マイグレーション「システム延命サービス」(株式会社ファナティック)等を使用し現 OS で移行するように設計しています。 コストと技術的な面を含めて OS を変更したい場合は可とします。

注 この質問回答書は、仕様書の追補とみなす。なお、この用紙には業者名を記入しないこと。