

質 問 回 答 書

番 号	設計図頁等	質 問	回 答
1	E-02	<p>今回の東棟 11 階コジェネ室の機器更新作業について、メーカーよりコジェネ設備を停止し作業する期間が1ヶ月半程度必要との回答がありました。</p> <p>本工事期間におけるコジェネ設備の運用予定及び貴機構において想定されている作業工程等について御教示願います。</p>	<p>改修工事の日程については 9 月中旬から 10 月末までの約 45 日間で考えています。</p> <p>作業においては同時に 2 台の号機が同時に止まらない事を前提としています。</p> <p>但し、共通部の作業においてやむを得ない場合は事前協議を行い日時調整とします。</p>

注 この質問回答書は、仕様書の追補とみなす。なお、この用紙には業者名を記入しないこと。