

質 問 回 答 書

番 号	設計図頁等	質 問	回 答
1	A-03	抗菌ボタンはS I A A認証未取得でもよろしいでしょうか。	同等以上の仕様とする。 (同等以上：抗菌加工されていない製品の表面と比較し、細菌の増殖割合が百分の一以下であり、耐久性試験後も抗菌効果が確認されること。抗菌性は国際標準 ISO22196 に準じて行われた試験の結果にもとづいて判定)
2	A-04	昇降路奥行寸法 2010mmを 2070mmに変更可能でしょうか。	既存建物の寸法の為、不可。
3	A-05	オーバーヘッド 2850mmを 3000mmに変更可能でしょうか。	既存建物の寸法の為、不可。