

【別表2】

本業務の点検予定月は、下記のとおり。

設備名	1回目	2回目
	9月	3月
屋内消火栓設備	総合点検	機能点検
スプリンクラー設備	〃	〃
ハロゲン化物消火設備	〃	〃
連結送水管設備	〃	〃
消防用水設備	〃	〃
避難器具設備	〃	〃
消火器設備	〃	〃
誘導灯設備	〃	〃
非常警報設備	〃	〃
自動火災報知設備	〃	〃
火災通報装置	〃	〃
不活性ガス消火設備	〃	〃
防火・防排煙設備	—	〃