

【別表】 No. 1 - 1 中央棟

制 御 項 目	単 位	数 量	備 考
(1) 手術室空調機制御	組	1	
(2) 空調機制御 (1)	組	9	
(3) 空調機制御 (2)	組	2	
(4) 電気室パッケージ制御	組	1	
(5) 手術室系統余剰ガス排気制御	組	1	
(6) 給気排気ファン制御	組	1	
(7) ハロンガス排気MD切替制御	組	1	
(8) 冷却塔制御	組	1	
(9) 貯湯槽制御 (1)	組	1	
(10) 貯湯槽制御 (2)	組	2	
(11) 冷却HP・PAC冷却水制御	組	1	
(12) 蒸気ボイラー制御	組	1	
(13) FCU個別制御	組	6	
(14) 天吊PACサーモ渡り制御	組	23	
(15) 手術室系統冷却塔制御	組	1	

【別表】 No. 1 - 2 東棟

制 御 項 目	単 位	数 量	備 考
(1) 冷水熱源廻り制御	組	1	
(2) 温水熱源廻り制御	組	1	
(3) ボイラー台数制御	組	1	
(4) 貯湯槽制御	組	1	
(5) 吸収式冷水発生機冷却塔制御	組	1	
(6) ブラインチラー冷却塔制御 (RR-1・2系統)	組	1	
(7) 吸気冷却制御	組	1	
(8) 空調機制御 1	組	23	
(9) 空調機制御 2	組	6	
(10) 空調機制御 3-1	組	22	
(11) 空調機制御 3-2	組	6	
(12) 空調機制御 4	組	1	
(13) 空調機制御 5	組	10	
(14) 空冷パッケージ空調機制御 1	組	2	
(15) 還水タンク廻り制御 1	組	1	
(16) 還水タンク廻り制御 2	組	1	
(17) 蒸気発生器補給水制御	組	1	
(18) 膨張タンク廻り制御	組	3	

(19) 煤煙濃度・感振器制御	組	1	
(20) 外気温湿度計測	組	1	
(21) パネルヒーター制御	組	23	
(22) ファン発停・冷水コイル制御	組	1	
(23) ダンパー連動制御	組	2	
(24) MDインターロック制御 1	組	2	
(25) MDインターロック制御 2	組	1	
(26) フィルター目詰まり制御	組	3	
(27) 排気ファンインバータ制御	組	2	
(28) 特別病室温度制御	組	4	
(29) 漏水監視	組	1	
(30) 貯湯槽給水余熱制御	組	1	
(31) VAV制御 (1)	組	23	
(32) VAV制御 (2)	組	23	
(33) ファンサーモ発停	組	47	
(34) 室内湿度計測	組	67	
(35) 雨水槽レベル検出制御	組	1	
(36) 制御盤通信機器	面	56	

【別表】 No. 1 - 3 西棟

制 御 項 目	単位	数量	備考
(1) 病棟系熱源廻り制御	組	1	
(2) 一般系統熱源廻り制御	組	1	
(3) 貯湯槽制御	組	1	
(4) 冷却塔制御	組	1	
(5) 空調機制御(1)	組	1	
(6) 空調機制御(2)	組	6	
(7) 空調機制御(3)	組	3	
(8) 還水タンク廻り制御	組	1	
(9) 膨張タンク廻り制御	組	1	
(10) クッションタンク廻り制御	組	2	
(11) コイルユニット制御	組	1	
(12) 電気室パッケージ制御	組	1	
(13) ファンサーモ発停	組	10	
(14) フィルター目詰まり警報	組	1	
(15) 漏水警報	組	6	
(16) 制御盤通信機器	面	13	

【別表】 No. 1 - 4 プロムナード棟

制 御 項 目	単 位	数 量	備 考
(1) 空調機制御 (1)	組	2	
(2) 空調機制御 (2)	組	1	
(3) パネルヒーター制御	組	1	
(4) ファンサーモ発停	組	1	
(5) 制御盤通信機器	面	2	

【別表】 No. 1 - 5 管理棟

制 御 項 目	単 位	数 量	備 考
(1) 空調機制御	組	1	
(2) 制御盤通信機器	面	1	

【別表】 No. 1 - 6 北棟

制 御 項 目	単 位	数 量	備 考
(1) 制御盤通信機器	面	1	

【別表】 No. 1 - 7 中央棟

制 御 項 目	単 位	数 量	備 考
(1) 一般系統熱源制御	組	1	
(2) 手術室系統熱源制御	組	1	
(3) 外気処理ユニット制御 (1)	組	1	
(4) 空調機制御 (1)	組	1	
(5) 外気処理空調機制御 (2)	組	1	
(6) 外気処理空調機制御 (3)	組	3	
(7) 空調機制御 (1)	組	2	
(8) 電気室パッケージ制御	組	1	
(9) 外気処理空調機制御 (4)	組	6	
(10) 外気処理空調機制御 (5)	組	1	
(11) 外気処理空調機制御 (6)	組	1	
(12) 空調機制御 (2)	組	2	
(13) 外気処理空調機制御 (7)	組	1	
(14) 制御盤通信機器	組	8	

【別表】 No. 1 - 8 空調監視装置対象機器	単位	数量	備考
(1)LNS サーバ (※)	台	6	
(2)BEMS サーバ	台	1	
(3)BAS クライアント	台	3	
(4)BEMS クライアント	台	1	
(5)図面管理 PC	台	1	
(6)LCD 装置 17 インチ	台	1	
(7)LCD 装置 19 インチ	台	6	
(8)UPS 3kVA	台	1	
(9)UPS 1kVA	台	5	
(10)スイッチングハブ 24 ポート	台	1	
(11)スイッチングハブ 16 ポート	台	1	
(12)スイッチングハブ 8 ポート	台	4	
(13)CPU 切替器 (LNS サーバ用)	台	1	
(14)CPU 切替器 (BEMS サーバ用)	台	1	
(15)遠隔監視用 VPN ルータ	台	1	
(16)プリンター A4・A3	台	2	
(17)プリンター A2 対応	台	1	

※遠隔監視対象機器