

## 業務委託仕様書

### I 業務概要

1. 業務名称 ( 安佐市民病院手術空調機械室防火ダンパー改修その他工事  
実施設計及び監理業務 )
2. 委託期間 契約締結の日から、平成 29 年 12 月 28 日まで  
設計業務期間： 契約締結の日から、平成 29 年 8 月 10 日まで  
監理業務期間： 工事着手の日から、平成 29 年 12 月 28 日まで (3 ヶ月)
3. 計画施設概要
  - (1) 施設名称 ( 安佐市民病院 )
  - (2) 敷地の場所 ( 安佐北区可部南二丁目 )
  - (3) 施設用途 ( 総合病院 )
  - (4) 工事概要 ( ①空調機械室防火ダンパー改修工事  
②男子便所小便器自動センサー改修工事 )
4. 設計と条件
  - (1) 敷地の条件
    - a. 敷地の面積 ( 29,131,000 m<sup>2</sup> )
    - b. 用途地域及び地区の指定 ( 第一種住居地域・防火地域指定なし )
  - (2) 施設の条件
    - a. 施設の延べ面積(計画面積) ( 31523.04 m<sup>2</sup> )
    - b. 主要構造 ( S R C 造 )
    - c. 耐震安全性の分類  
「総合耐震計画基準」(平成 8 年 10 月 24 日付け建設省営計発第 100 号)による、耐震安全性の分類は次のとおりとする。
      - 1) 構造体 I 類
      - 2) 建築非構造部材 A 類
      - 3) 建築設備 甲 類
  - (3) 建設の条件
    - a. 工事名称 安佐市民病院手術空調機械室防火ダンパー改修その他工事
    - b. 工事費(概算金額)
 

①	約 590万円(税込)
機械:	約 460万円(税込)
電気:	約 130万円(税込)
②	約 650万円(税込)
機械:	約 630万円(税込)
電気:	約 20万円(税込)
    - c. 建設工期(予定) 平成 29 年 10 月～平成 29 年 12 月
  - (4) 設計と条件の資料  
設計と条件については、次の資料による。
    - ・別紙による