

# 質 問 回 答 書

番 号	設計書頁等	質 問	回 答
1	15	特記仕様書に「ハイブリッド法等」と記してあります。これは、ハイブリッド法で実施すべきという解釈と、統計的グリーン関数でも良いという解釈もできますが、仕様書条件をもう少し具体的に記していただけませんか？	サイト波の計算手法はハイブリッド法としてください。
2	15	広島は、国土交通省(2016)の長周期地震動の対策対象地区に該当しませんが、本当に長周期地震動を作成するのでしょうか？	予定される構造物に作用する南海トラフ沿いの巨大地震が発生した際に想定される長周期地震動の影響を確認するため作成を行います。

注 この質問回答書は、仕様書の追補とみなす。なお、この用紙には業者名を記入しないこと。