

質 疑 回 答 書

番 号	設計図頁等	質 疑	回 答
1	A-01	西玄関の西側仮業者用駐車場の使用は休診日に限るとされていますが、資材搬入車両のみでも、平日の使用は不可でしょうか。	西玄関の西側仮業者用駐車場の平日利用は、資材搬入等短時間の利用とすること。 長時間の駐車は病院外の駐車場を利用すること。
2	A-23	中央棟3階手術室改修工事において、補修部分の改修後で、塗床材充填厚9.0・タフクリートSDとありますが、SD工法は塗厚4.0となっており、SD-LR工法と解釈して宜しいでしょうか。 又、同等品のお他メーカーでも可能でしょうか。	水性硬質ウレタン系塗り床材タフクリートSD塗床材充填厚9.0又は同等品とし、手術室を閉鎖する休診日（土・日曜日）2日間で施行し、翌月曜日には手術室が使用可能な工法とすること。