

業務委託仕様書

I 業務概要

1. 業務名称 (広島市民病院中央棟2階 ICU 外絶縁監視装置改修工事
実施設計及び監理業務)
2. 委託期間 契約締結の日から、平成31年3月15日まで
設計業務期間： 契約締結の日から、平成30年9月28日まで
監理業務期間： 工事着手の日から、平成31年3月15日まで
3. 計画施設概要
 - (1) 施設名称 (広島市民病院)
 - (2) 敷地の場所 (中区基町)
 - (3) 施設用途 (病院)
 - (4) 工事概要 (中央棟2階 ICU 外絶縁監視装置改修)
4. 設計と条件
 - (1) 敷地の条件
 - a. 敷地の面積 (18,079.38 m²)
 - b. 用途地域及び地区の指定 (商業・市街化区域・防火地域)
 - (2) 施設の条件
 - a. 施設の延べ面積(計画面積) (76,476.78 m²)
 - b. 主要構造 (SRC造(既設部分))
 - c. 耐震安全性の分類
「総合耐震計画基準」(平成8年10月24日付け建設省営計発第100号)による、耐震安全性の分類は次のとおりとする。
 - 1) 構造体 I 類
 - 2) 建築非構造部材 A 類
 - 3) 建築設備 甲 類
 - (3) 建設の条件
 - a. 工事名称 広島市民病院中央棟2階 ICU 外絶縁監視装置改修工事
 - b. 工事費(概算金額) 電気：約 6,460万円(税別)
 - c. 建設工期(予定) 平成30年12月～平成31年3月
 - (4) 設計と条件の資料
設計と条件については、次の資料による。
・別紙による