





地階平面図 1/200

- 工事概要
- 1) 電話交換機室内設置の電話交換機の更新 (電気工事)
  - 2) 交換機室内へのエアコン設置 (機械工事)
- 交換機仕様
- ・ISDN回線3回線 / 8回線
  - ・防災行政無線用 専用回線 2回線 / 2回線
  - ・市役所庁舎内線用 専用回線 2回線 / 2回線
  - ・多機能内線 10回線 / 16回線
  - ・一般内線 246回線 / 264回線
  - ・PHS交換機 (別途) 連動システム
  - ・課金システムソフトウェア
  - ・長時間バッテリー
  - ・24ボタン多機能電話機 10台
  - ・課金装置用モデム 2台
  - ・一般用内線電話機 既設流用
  - ・19インチラック (既設PHS交換機収納) 既設流用
  - ・MDFケーブル
  - ・新設端子台
- エアコン仕様
- ・冷房専用型 既設PHS用交換機及び本工事交換機の発熱対策用

事業年度	地方独立行政法人 広島市立病院機構 本部事務局施設整備課	業務名	舟入市民病院電話交換機改修工事実施設計及び監理業務	図番	E-002
平成30年度		図面名称	地階平面図、工事概要及び仕様	縮尺	1/200 (A1) 約71%縮小 (A3)