

質問回答書

番号	設計書頁等	質問	回答
1	図 A-003	構造業務は、2階倉庫既存壁における開口検討のみと考えてよろしいでしょうか。	宜しいです。 2階内視鏡室拡張改修工事における、改修後平面図の内視鏡1と前処理室間のRC壁開口の設置に際し、本改修工事の設計者にて構造計算書等により安全確認を行って頂きます。

注 この質問回答書は、仕様書の追補とみなす。なお、この用紙には業者名を記入しないこと。