

# 仕 様 書

## 1 品名

消火器

## 2 型式・数量

品目	型式等	数量
ABC粉末消火器(新品に限る)	10型蓄圧式	65本

## 3 製造メーカー

モリタ宮田工業株式会社、ヤマトプロテック株式会社、株式会社初田製作所、日本ドライケミカル株式会社、株式会社丸山製作所、株式会社モリタユージー又は三津浜工業株式会社のいずれかの製品とする。

## 4 規格等

「消火器の技術上の規格を定める省令の一部を改正する省令」(平成22年総務省令第111号)の規格を満たし、リサイクルシールが貼付されているものとする。

## 5 納入場所

広島市中区基町7番33号

広島市立広島市民病院

## 6 検査及び引き渡し

- (1) 受注者は、納品に当たっては、速やかに担当者の検査を受け、引き渡しを行うこと。
- (2) 検査の際は、発注したメーカー名・規格・型番等が明確に確認できるものを用意しておくこと。確認できない場合は検査不合格とする。なお、検査の結果、不合格となった場合の取り替え等に要する費用は、受注者の負担とする。

## 7 納入期限

平成30年6月29日(金)

## 8 保証期間等

- (1) 保証期間は、原則として本品受領後1年とする。ただし、メーカー発行の保証書により1年を超える保証がある場合にはそれによる。
- (2) 納入者(又は製造者)の責任に属する不良箇所が生じた場合は、保証期間経過後においても、当院担当者に連絡の上、無料で修理又は良品と取り替えるものとする。

## 9 その他

- (1) 納期については当院担当者と別途協議すること。
- (2) 納品のみであり、既存品の撤去費用は含まない。
- (3) 納入する消火器は、平成30年1月1日以降に製造されたものとし、シール(縦3cm横10cm程度、白地に黒字)により「広島市民病院」の表示をすること。
- (4) 本仕様書に関し疑義が生じた場合、又は本仕様書に定めのない事項については、当院担当者と協議のうえ、決定するものとする。