

機 器 一 覧 表

種別		機器名	型式等	数量		備考
中央監視装置	セントラルシステム本体	インテグレーション・サーバ	MIS	1	台	
		システム・コア・サーバ	SCS	2	台	
		監視用PC	監視用PC	2	台	
		カラーレーザープリンタ	C-LBP	1	台	
	リモートユニット系統	アナログポイント	AA/P	245	PT	
		端末伝送装置	DGP	39	UT	
大容量端末伝送装置		L-DGP	2	UT		
熱源・空調系統	北地階熱源制御	パラマトリクス4	WY5130	2	台	
		白金測温抵抗体	TY7701B	3	台	
		電磁流量計	MGG11D	1	台	
		電磁流量計	MGG10C	1	台	
		デジトロニック	SDC350	1	台	
		圧力発信器	JTG	1	台	
		DC42V定電圧電源	NAX421	1	台	
		アクションネータモータ	M940B	1	台	
		弁ヨーク	QN130A	1	台	
		絶縁トランス	ATN410J1	2	台	
		デジタル指示調節器	R36	2	台	
		ロータリー形電動二方弁	VY5115F	2	台	
		温度調節器	T675A	2	台	
		貯湯槽・電気昇温水器制御 図面番号 1	デジトロニック	SDC350	2	台
	白金測温抵抗体		TY7701B	2	台	
	ロータリー形電動二方弁		VY5115F	2	台	
	絶縁トランス		ATN416J2	1	台	
	温度調節器		T675A	2	台	
	ダイヤラロール		R7373F	2	台	
	温度調節器		PTセンサー	2	台	
	電動ボール弁	VY6100D	4	台		
	冷却塔・冷却水制御 図面番号 15	デジトロニック	SDC350	4	台	
		白金測温抵抗体	TY7701B	4	台	
		モジュロールモータ	M904F	2	台	
		弁リンケージ	Q455D	2	台	
		複座弁	V5064A	2	台	
		絶縁トランス	ATN416J2	1	台	
7階熱源制御	パラマトリクス4	WY5130	2	台		
	白金測温抵抗体	TY7701B	4	台		
	電磁流量計	KID10AZ	1	台		
	電磁流量計	KIC20A	1	台		
	デジトロニック	SDC350	1	台		
	圧力発信器	JTG	1	台		
	DC42V定電圧電源	NAX421	1	台		
	モジュロールモータ	M904F	1	台		
	弁リンケージ	Q455C	1	台		
	単座弁	V5063A	1	台		
	電動式パタフライ弁	VY6901D	3	台		
	電動式パタフライ弁	VY69	1	台		
ACU-1 放射線系統外気 処理空調機 図面番号 3	白金測温抵抗体	TY7700B	1	台		
	Inflex GC	WY5111	1	台		
	モジュロールモータ	M904F	1	台		
	弁リンケージ	Q455C	1	台		
	単座弁	V5063A	1	台		
	直結形ダンパ操作器	MY6040A	1	台		

種別	機器名	型式等	数量	備考
ACU-2 WAPセンター空調機 図面番号 8	白金測温抵抗体	TY7700B	1	台
	Inflex GC	WY5111	1	台
	モジュロールモータ	M904F	1	台
	弁リネージ	Q455C	1	台
	単座弁	V5063A	1	台
	挿入形湿度発信器	HY7803T	1	台
	直結形ダンパ操作器	MY6040A	2	台
	直結形ダンパ操作器	MY6050A	3	台
	補助ポテンシオメータ	QY9000A	1	台
ACU-3 1.2階系統外気処理空調機 図面番号 9	白金測温抵抗体	TY7700B	1	台
	Inflex GC	WY5111	1	台
	アクションエータモータ	M940B	1	台
	弁ヨーク	QN130A	1	台
	単座弁	V5063A	1	台
	挿入形湿度発信器	HY7014B	1	台
	ロータリ-形電動二方弁	VY5110A	1	台
	直結形ダンパ操作器	MY6040A	1	台
	室内形温度検出器	T7090C	1	台
ACU-5 分娩・新生児系統空調機 図面番号 14	Inflex GC	WY5111	1	台
	モジュロールモータ	M904F	1	台
	弁リネージ	Q455C	1	台
	単座弁	V5063A	1	台
	挿入型温度センサ	HY7803T	1	台
	温度調節器	T991A	2	台
ACU-6-1/6-2 地域医療センター外気処理ユニット型空調機 図面番号 16	Inflex GC	WY5111	1	台
	モジュロールモータ	M904E	1	台
	弁リネージ	Q455C	1	台
	単座弁	V5063A	1	台
	湿度調節器	H615A	1	台
	直結形ダンパ操作器	MY6040A	1	台
	白金測温抵抗体	TY7700B	2	台
ACU-7 病棟南系統空調機 図面番号 23	Inflex GC	WY5111	1	台
	モジュロールモータ	M904F	1	台
	弁リネージ	Q455C	1	台
	単座弁	V5063A	1	台
	直結形ダンパ操作器	MY6040A	2	台
	白金測温抵抗体	TY7700B	2	台
ACU-8 病棟北系統空調機 図面番号 22	Inflex GC	WY5111	1	台
	モジュロールモータ	M904F	1	台
	弁リネージ	Q455C	1	台
	単座弁	V5063A	1	台
	直結形ダンパ操作器	MY6040A	2	台
	白金測温抵抗体	TY7700B	2	台
ACU-9 24H系統空調機 図面番号 22	Inflex GC	WY5111	1	台
	モジュロールモータ	M904F	1	台
	弁リネージ	Q455C	1	台
	単座弁	V5063A	1	台
	直結形ダンパ操作器	MY6040A	1	台
	白金測温抵抗体	TY7700B	2	台

種別		機器名	型式等	数量	備考
看護婦宿舎 南 館 系 統	熱源制御 図面番号 2	温度調節器	T991A	1	台
		モジュロールモータ	M904E	1	台
		弁リネージ	Q455C	1	台
		単座弁	V5063A	1	台
		温度調節器	T675A	1	台
	熱源制御(1) 図面番号 26	電動式パタフライ弁	VY69	8	台
	熱源制御(2) 図面番号 6	圧力発信器	JTG	3	台
		デジタル指示調節器	R36	3	台
		モータライバ	RN796A	2	台
		レシオバイアス	RYY790B	2	台
		アクティバル電動二方弁	VY5110J	2	台
		コントロールモータ	MY3000F	1	台
		弁リネージ	Q455C	1	台
		複座弁	V5064A	1	台
	AC-1 霊安室・解剖室系統 空調機 図面番号 4	白金測温抵抗体	TY7700B	1	台
		Inflex GC	WY5111	1	台
		モジュロールモータ	M904F	1	台
		弁リネージ	Q455C	1	台
		単座弁	V5011A	1	台
		湿度調節器	H615A	1	台
電磁弁		N-15W	1	台	
モジュロールモータ		M604C	1	台	
ダンパリネージ		Q605A	1	台	
室内形温度検出器		T7090C	2	台	
AC-2 厨房室系統空調機	挿入型温度センサ	TY7803Z	1	台	
	Inflex GC	WY5111	1	台	
	弁リネージ	Q455C	1	台	
	単座弁	V5011A	1	台	
	モジュロールモータ	M604C	1	台	
AC-3 食堂・医事室系統空 調機 図面番号 4	挿入型温度センサ	TY7803Z	1	台	
	Inflex GC	WY5111	1	台	
	アクティバル電動二方弁	VY5110J	1	台	
	湿度調節器	H615A	1	台	
	電磁弁	N-15W	1	台	
	直結型ダンパ操作器	NY6050A	1	台	
	室内形温度検出器	T7090C	1	台	
AC-4 外来診療部系統空 調機 図面番号 5	挿入型温度センサ	TY7803Z	1	台	
	Inflex GC	WY5111	1	台	
	アクティバル電動二方弁	VY5113J	1	台	
	湿度調節器	H615A	1	台	
	電磁弁	N-15W	1	台	
	直結型ダンパ操作器	NY6050A	1	台	
	室内形温度検出器	T7090C	1	台	
	室内形温度検出器	T7090D	1	台	
	温度検出器	T7092A	1	台	
	高感度温度検出器	T7093A	1	台	
AC-5 RI.レントゲン系統空 調機 図面番号 7	白金測温抵抗体	TY7700B	1	台	
	Inflex GC	WY5111	1	台	
	モジュロールモータ	M904F	2	台	
	弁リネージ	Q455C	2	台	
	単座弁	V5011A	2	台	
	室内形温度検出器	T7090C	1	台	
	湿度調節器	H615A	1	台	
	電磁弁	N-15W	1	台	
	モジュロールモータ	M604C	1	台	
ダンパリネージ	Q605A	1	台		

種別	機器名	型式等	数量	備考
AC-10 検査室系統空調機 図面番号 11	白金測温抵抗体	TY7700B	1	台
	Inflex GC	WY5111	1	台
	モジュロールモータ	M904F	1	台
	弁リネージ	Q455C	1	台
	単座弁	V5011A	1	台
	湿度調節器	H615A	1	台
	電磁弁	N-15W	1	台
	モジュロールモータ	M604C	1	台
	ダンパリネージ	Q605A	1	台
	室内形温度検出器	T7090C	1	台
	高感度温度検出器	T7093A	1	台
AC-11 大会議室系統空調機 図面番号 18	白金測温抵抗体	TY7700B	1	台
	Inflex GC	WY5111	1	台
	アクティバル電動二方弁	VY5111J	1	台
	湿度調節器	H615A	1	台
	電磁弁	N-15W	1	台
	モジュロールモータ	M604C	4	台
	ダンパリネージ	Q605A	1	台
	ダンパリネージ	Q606A	1	台
ダンパリネージ	Q607A	2	台	
AC-12 医局系統空調機 図面番号 7	白金測温抵抗体	TY7700B	1	台
	Inflex GC	WY5111	1	台
	モジュロールモータ	M904F	1	台
	弁リネージ	Q455C	1	台
	単座弁	V5011A	1	台
	湿度調節器	H615A	1	台
	電磁弁	N-15W	1	台
	モジュロールモータ	M604C	1	台
	ダンパリネージ	Q605A	1	台
室内形温度検出器	T7090C	1	台	
AC-13 病室北系統空調機 図面番号 20	白金測温抵抗体	TY7700B	1	台
	Inflex GC	WY5111	1	台
	アクティバル電動二方弁	VY5110J	1	台
	湿度調節器	H615A	1	台
	電磁弁	SX3W	1	台
	ロータリーアクチュエータ	MA1M24	1	台
AC-14 病室南系統空調機 図面番号 21	白金測温抵抗体	TY7700B	1	台
	Inflex GC	WY5111	1	台
	アクティバル電動二方弁	VY5110J	1	台
	湿度調節器	H615A	1	台
	電磁弁	SX3W	1	台
ロータリーアクチュエータ	MA1M24	1	台	
AC-15 救急処置室系統空調機 図面番号 11	白金測温抵抗体	TY7700B	1	台
	Inflex GC	WY5111	1	台
	モジュロールモータ	M904F	1	台
	弁リネージ	Q455C	1	台
	単座弁	V5011A	1	台
	湿度調節器	H615A	1	台
	電磁弁	N-15W	1	台
	モジュロールモータ	M604C	1	台
ダンパリネージ	Q605A	1	台	

種別	機器名	型式等	数量	備考
AHU-1 放射線照謝室(リハビリ)系統空調機 図面番号 10	挿入形温度検出器	TY7810C	1	台
	Inflex GC	WY5111	1	台
	アクティブ電動二方弁	VY5110J	1	台
	直結型ダンパ操作器	NY6050A	1	台
	挿入型温度調節器	TY6800Z	1	台
AHU-2 耳鼻科・神経科系統空調機 図面番号 13	白金測温抵抗体	TY7700B	1	台
	Inflex GC	WY5111	1	台
	モジュロールモータ	M904F	1	台
	弁リネージ	Q455C	1	台
	単座弁	V5011A	1	台
AHU-10 INV系統空調機 図面番号 4	白金測温抵抗体	TY7701B	1	台
	Inflex GC	WY5111	1	台
	モジュロールモータ	M904F	1	台
	弁リネージ	Q455C	1	台
	単座弁	V5063A	1	台
AHU-11 ICU.HCU系統空調機 図面番号 12	白金測温抵抗体	TY7701B	1	台
	Inflex GC	WY5111	1	台
	モジュロールモータ	M904F	1	台
	弁リネージ	Q455C	1	台
	単座弁	V5063A	1	台
ICU.HCU系統VAV空調機 図面番号 19	白金測温抵抗体	TY7700B	2	台
	Inflex GC	WY5111	1	台
	モジュロールモータ	M904F	1	台
	弁リネージ	Q455C	1	台
	単座弁	V5063A	1	台
	モジュロールモータ	M904F	1	台
	弁リネージ	Q455C	1	台
	単座弁	V5063A	1	台
	挿入形温湿度センサ	HTY7803T	1	台
	直結型ダンパ操作器	MY6040A	1	台
	微差圧発信器	PY7000A	1	台
	DC24V定電圧電源	QY7000A	1	台
ACU-13 厨房昇温給気系統空調機 図面番号 18	白金測温抵抗体	TY7700B	1	台
	Inflex GC	WY5111	1	台
	ロータリー形電動二方弁	VY5110A	1	台
	ロータリー形電動二方弁	VY5110A	1	台
	直結型ダンパ操作器	MY6040A	1	台
AC-6 OP-1.3系統空調機 図面番号18	室内形温度検出器	TY7043Z	4	台
	デジタル指示調節器	R36	4	台
	室内形湿度センサ	HY7043T	2	台
	ローセクタ	RYY790L	1	台
	モータドライバ	RN796A	2	台
	アクティブ電動二方弁	VY5111J	2	台
	モニタスイッチ	RY7803M	1	台
	モジュロールモータ	M604C	1	台
ダンパリネージ	Q605A	1	台	

種別	機器名	型式等	数量	備考
AC-7 OP-2.5系統空調機 図面番号 18	室内形温度検出器	TY7043Z	4 台	
	デジタル指示調節器	R36	4 台	
	室内形湿度センサ	HY7043T	2 台	
	ローセクタ	RYY790L	1 台	
	モータドライバ	RN796A	2 台	
	アクティブ電動二方弁	VY5111J	2 台	
	モニタスイッチ	RY7803M	1 台	
	モジュロールモータ	M604C	1 台	
	ダンパリンクージ	Q605A	1 台	
AHU-4 機材・前室系統空調機 図面番号 18	挿入型温度検出器	TY7830X	1 台	
	デジタル指示調節器	R36	2 台	
	アクティブ電動二方弁	VY5111J	2 台	
	室内形湿度センサ	HY7043Z	1 台	
	室内形湿度センサ	HY7043T	1 台	
	R.Hシグナルコンバータ	W867A	1 台	
	デジタル指示調節器	R36	1 台	
	静圧調節器	P246A	1 台	
	モジュロールモータ	M604C	10 台	
	ダンパリンクージ	Q605A	10 台	
	室内形温度検出器	T7090C	1 台	
	AHU-5 OP-6(BCR)系統空調機 図面番号 18	挿入型温度検出器	TY7830X	1 台
デジタル指示調節器		R36	2 台	
アクティブ電動二方弁		VY5111J	2 台	
室内形湿度センサ		HY7043Z	1 台	
室内形湿度検出器		H7091A	1 台	
R.Hシグナルコンバータ		W867A	1 台	
ダイヤトロール		R7370C	2 台	
電子式差圧発信器		NDI44	1 台	
DC42V定電圧電源		NAX421	1 台	
レシオバイアス設定器		NAX511	1 台	
モジュロールモータ		M604C	3 台	
ダンパリンクージ		Q605A	3 台	
室内形温度検出器		T7090C	1 台	
ACU-14 OP-7系統空調機 図面番号 18		室内形温度検出器	T7090C	1 台
	室内形湿度発信器	HY7012A	1 台	
	Pt/I変換器	RY7800P	1 台	
	ダイヤトロール	R7375C	2 台	
	ダイヤラック指示調節計	R7675A	2 台	
	レシオバイアス	RY7800B	1 台	
	Loセクタ	RY7800L	1 台	
	モータドライバ	RN796A	2 台	
	モジュロールモータ	M904F	2 台	
	弁リンクージ	Q455C	2 台	
	単座二方弁	VY5063C	2 台	
	微差圧発信器	PY7000A	1 台	
	デジトロニック	SDC350	1 台	
	DC24V定電圧電源	QY7000A	1 台	
	開閉演算器	NAX500	1 台	
	インバータ	インバータ	1 台	
	直結形ダンパ操作器	MY6040A	1 台	
	白金測温抵抗体	TY7700B	1 台	

種別	機器名	型式等	数量	備考	
ACU-15 OP-8 系統空調機 図面番号 18	室内形温度検出器	T7090C	1	台	
	室内形湿度発信器	HY7012A	1	台	
	Pt/I変換器	RY7800P	1	台	
	ダイヤラトリール	R7375C	2	台	
	ダイヤラバック指示調節計	R7675A	2	台	
	レシオバイアス	RY7800B	1	台	
	Loセクタ	RY7800L	1	台	
	モータドライバ	RN796A	2	台	
	モジュロールモータ	M904F	2	台	
	弁リケージ	Q455C	2	台	
	単座二方弁	VY5063C	2	台	
	微差圧発信器	PY7000A	1	台	
	デジタル指示調節器	R36	1	台	
	DC24V定電圧電源	QY7000A	1	台	
	開閉演算器	NAX500	1	台	
	インバータ	インバータ	1	台	
	直結形ダンパ操作器	MY6040A	1	台	
	白金測温抵抗体	TY7700B	1	台	
	ACU-16 OP-10系統 図面番号 18	室内形温度検出器	T7090C	1	台
		室内形湿度発信器	HY7012A	1	台
Pt/I変換器		RY7800P	1	台	
ダイヤラトリール		R7375C	2	台	
ダイヤラバック指示調節計		R7675A	2	台	
レシオバイアス		RY7800B	1	台	
Loセクタ		RY7800L	1	台	
モータドライバ		RN796A	2	台	
モジュロールモータ		M904F	2	台	
弁リケージ		Q455C	2	台	
単座二方弁		VY5063C	2	台	
微差圧発信器		PY7000A	1	台	
デジトロニック		SDC200	1	台	
デジトロニック		SDC350	1	台	
DC24V定電圧電源		QY7000A	1	台	
開閉演算器		NAX500	1	台	
インバータ		インバータ	1	台	
白金測温抵抗体		TY7700B	1	台	