

業務対象物件

別添1

名称・仕様	台数	点検回数
(非常用発電機)		
1 発電機		
① 700KVA 三相交流発電機 (ディーゼル) 形式 東芝 TAKL-SE 700KVA-6P-1200rpm-6.6KV-60HZ-0.8pf	1台	年間2回 (9・3月)
② 500KVA 三相交流発電機 (ガスタービン) 形式 東芝 TAKL-OCK 500KVA-4P-1800rpm-6.6KV-60HZ-0.8pf	1台	年間2回 (9・3月)
2 機関		
① ディーゼル機関 (ディーゼル) 形式 ヤンマー 6UHL-UT 850PS-1200rpm	1台	年間10回
② ガスタービン機関 (ガスタービン) 形式 東芝 AT600S 600PS-1800rpm	1台	年間10回
(無停電電源)		
1 CVCF		
容量 30KVA (CVCF) 形式 CAXS17-HST	1台	年間2回 精密点検は9月実施 普通点検は3月実施
2 蓄電池		
種別 GSシール形据置鉛蓄電池 (陰極吸収式) 容量 150AH 2V電池 100個組 形式 MSE-150AH	1組	

※ 非常用発電機の9月、3月実施分は消防法に基づく、消防用設備の点検
(外観、機能、総合点検)を含むとする。

※ 点検項目は、別添2・3の点検項目のとおり。