

## 業務委託仕様書

### I 業務概要

#### 1. 業務名称

(広島市民病院中央棟水熱源パッケージ改修その他工事实施設計及び監理業務)

#### 2. 委託期間

##### ①中央棟水熱源パッケージ改修工事 (その2)

設計業務期間：契約締結の日から、令和元年10月18日まで

監理業務期間：工事着手の日から、令和2年5月29日まで

##### ②中央棟電気室空調改修工事

設計業務期間：契約締結の日から、令和元年10月18日まで

監理業務期間：工事着手の日から、令和2年5月29日まで

##### ③中央棟空気調和機改修工事

設計業務期間：契約締結の日から、令和元年10月18日まで

#### 3. 計画施設概要

- (1) 施設名称 ( 広島市民病院 )
- (2) 敷地の場所 ( 中区基町 )
- (3) 施設用途 ( 総合病院 )
- (4) 工事概要 ( ①中央棟水熱源パッケージ改修工事 (その2)  
②中央棟電気室空調改修工事  
③中央棟空気調和機改修工事 )

#### 4. 設計と条件

##### (1) 敷地の条件

a. 敷地の面積 ( 18,079.38 m<sup>2</sup> )

b. 用途地域及び地区の指定 ( 商業・市街地区域・防火地域 )

##### (2) 施設の条件

a. 施設の延べ面積(計画面積) ( 76,476.78 m<sup>2</sup> )

b. 主要構造 ( SRC造 (既設部分) )

##### c. 耐震安全性の分類

「総合耐震計画基準」(平成8年10月24日付け建設省営計発第100号)による、耐震安全性の分類は次のとおりとする。

- |            |     |
|------------|-----|
| 1) 構造体     | I 類 |
| 2) 建築非構造部材 | A 類 |
| 3) 建築設備    | 甲 類 |

##### (3) 建設の条件

###### a. 工事名称

- 1) 中央棟水熱源パッケージ改修工事 (その2) (仮称)
- ①中央棟水熱源パッケージ改修工事 (その2)
- ②中央棟電気室空調改修工事
- 2) 中央棟空気調和機改修工事 (仮称)
- ③広島市民病院空気調和機改修工事

###### b. 工事費 (概算金額)

- 1) 中央棟水熱源パッケージ改修工事 (その2) (仮称)
  - ①機械 (電気込) : 約 65,300 千円 (税込)
  - ②機械 (電気込) : 約 17,800 千円 (税込)

計                    約 83,100 千円 (税込)
  
- 2) 中央棟空気調和機改修工事 (仮称)
  - ③機械 (電気込) : 約 89,200 千円 (税込)

c. 建設工期 (予定)

- 1) 中央棟水熱源パッケージ改修工事 (その2) (仮称)

令和元年 12月 ~ 令和2年 5月
  
- 2) 中央棟空気調和機改修工事 (仮称)

令和元年 12月 ~ 令和3年 1月

(4) 設計と条件の資料

設計と条件については、次の資料による。

- ・別紙による