

質 疑 回 答 書

| 番 号 | 技術仕様書頁等 | 質 問 | 回 答 |
|-----|---|---|--|
| 1 | 入札公告 1.競争入札に付する事項 (3)納入期限等 り保守点検業務履行期間 | 機器納入が令和2年3月に完了した場合でも、保守点検業務履行期間の開始は令和3年9月1日からになるのでしょうか。 | 機器納入が令和2年3月に完了した場合の、保守点検業務履行期間の開始は令和3年4月1日からになります。 |
| 2 | 技術仕様書 2.6その他の要件5) | 「撤去すること」とは機器の廃棄を意味するのでしょうか。 | 「撤去すること」とは、廃棄を意味するものではなく、発注者の指示する院内の集積場所に搬出することです。 |
| 3 | 技術仕様書(詳細) 41-2-3 41-3-3 41-4-2 41-5-2 | それぞれの要件に「サーバーの無停電電源装置は8台にすること」とありますが、サーバーの無停電電源装置の総数が8台という認識でよろしいでしょうか。 | お見込みのとおりです。 |

注 この質疑応答書は、技術仕様書等の追補とみなす。なお、この用紙には業者名を記入しないこと。