質 問 回 答 書

番号	資料名·該当箇所	質 問 内 容	回 答
1	入札説明書9	落札価格の公表は総価のみで、単価は公表さ れないとの認識でよろしいでしょうか。	落札金額の公表については、お見込みのとおり総価のみです。
2	入札説明書11 その他(3)	入札説明書11その他(3)に、契約手続きにおける交渉の有無は「無」とありますが、契約締結(契約書)にあたっては、契約書(案)第17条に記載のとおり、協議可能と考えてよろしいでしょうか。	契約条項の追加・訂正に関する協議に応じることはできません。
3	契約書(案) 第17条	仮に当社が落札した場合、自家発補給電力の 取扱い等、供給に必要かつ契約書(案)に定めの ない事項については、当社契約要綱に基づき別 途協議に応じていただけますでしょうか。	協議に応じることは可能です。
4	入札説明書8(3)	郵送により入札書を提出し、開札日当日も立ち 会わない場合、初度入札のみ入札に参加するこ とは可能でしょうか。可能な場合、「辞退」と明記し た再度入札の入札書の提出は必要でしょうか。	入札公告(3契約条項を示す場所等 (9)開札 の立会い)に記載されているとおりです。 「入札参加者等が開札に立ち会わない場合 は、初度の入札に限り、入札事務に関係のない 職員を立ち会わせて行う。なお、再度の入札につ いては、辞退したものとみなす。」
5	入札書等の封 印・封入方法	郵送の場合、封筒の記入例は縦書き及び裏面 へ送付者の住所を記載するようになっております が、横書きで、送付者の住所を表面へ記載しても よろしいでしょうか。	横書きで、送付者の住所を表面へ記載されて も差し支えありません。
6	仕 様 書	入札金額の算定に際して、自家発補給電力は 不使用として算定すればよろしいでしょうか。	自家発補給電力を使用する計画はありません。
7	入札附属書	別紙4の使用予定電力量は、「昼間」「夜間」「ピーク」で区分されておりますが、「夏季」「その他季」のみの単価設定で応札することは可能でしょうか。	別紙4に示しているものは、現在契約している単 価設定区分です。これ以外での単価設定で応札 されることは可能です。
8	入札附属書	入札金額の積算に伴う端数処理について、以下の認識で相違ありませんか。 ①基本料金、月額(1)欄は、力率割引(仕様書記載の標準力率100%)を適用した積算後の金額を記載する。 ②各月の基本料金と電力量料金の各小計(1)(2)においては、小数点以下第2位まで保持し、円未満の端数処理は行わない。	①基本料金は、単価記載欄に力率割引前の単価を記載し、各月の基本料金は、力率割引を適用して積算した金額を記載してください。 ②「入札説明書8入札書等の作成方法等(1)入札書及び入札附属書エ入札附属書(入札書積算内訳)の記載項目(注)3」に記載されているとおりです。
9	その他	一般送配電事業者が託送料金等を値上げした 場合、合理的な範囲で契約単価見直し協議に応 じていただけますか。	協議に応じることは可能です。