

## 別表第2

## 広島市立病院機構広島市立舟入市民病院本館

設備名	機器名	数量	
消火器	小型 粉末 蓄圧	90 本	
	大型 粉末 蓄圧	4 本	
スプリンクラー設備	加圧送水装置	1 台	
	ヘッド	1,314 個	
	操作盤	1 台	
	圧カスイッチ	1 個	
	起動用スイッチ	34 式	
	呼水装置	1 式	
	送水口	1 式	
	流水検知装置	8 台	
	補助散水栓	34 式	
	連動試験	1 式	
	放水試験	1 式	
	表示灯	34 個	
	不活性ガス消火設備	二酸化炭素容器	20 本
		容器弁開放器(電磁式)	20 個
起動用操作箱		2 台	
音響装置		2 台	
制御盤		1 台	
ダンパー		6 式	
放出表示灯		5 台	
ヘッド		7 個	
作動試験		1 式	
二酸化炭素放出試験		1 式	
自動火災報知設備	受信器(ホーチキGR型 191/1020回線)	1 式	
	表示機	2 台	
	差動式スポット型感知器	148 個	
	定温式スポット型感知器	71 個	
	煙感知器(内光電アナログ 97個)	378 個	
	発信機	36 台	
	常用電源	1 式	
	非常用放送連動試験	1 式	
	熱アナログ感知器	1 個	
非常放送設備	増幅器 1,080W	1 式	
	スピーカー回線 45/60回線	1 式	
	リモコン装置	1 式	
	スピーカー	522 個	
	常用電源	1 式	
	非常電源	1 式	
	連動試験	1 式	
	作動試験	1 式	
避難器具	救助袋(垂直式)	6 台	
	はしご	1 台	
排煙設備	連動制御盤	1 台	
	防火ダンパー	48 個	
	防火扉	28 枚	
	防火シャッター	19 枚	
	可動式防煙垂壁	21 個	
	排煙機	1 台	
	排煙口	7 個	

設備名	機器名	数量
誘導灯	誘導灯	187 台
消防用水	消防用水	1 式
連結送水管	表示灯	12 台
	送水口	1 台
	放水口	12 台
	配管の耐圧性能	1 式
ガス漏れ警報設備	受信機	1 台
	検知器	19 台
	警報装置	19 台
	非常電源	1 式
自家発電設備	原動機	1 式
	発電機	1 式
	始動装置	1 式
	制御装置	1 式
	作動試験	1 式
非常通報装置		1 式
簡易自動消火装置		1 式

広島市立病院機構広島市立舟入市民病院福利厚生棟

設備名	機器名	数量
消火器	小型 粉末 蓄圧	13 本
屋内消火栓設備	加圧送水装置	1 台
	操作盤	1 台
	消火栓箱	6 台
	表示灯	6 台
	表示盤	1 台
	呼水装置	1 式
	放水試験	1 式
自動火災報知設備	表示機	2 台
	差動式スポット型感知器	58 個
	定温式スポット型感知器	45 個
	煙感知器	24 個
	発信機	6 台
	地区音響装置	6 台
	消火栓起動装置	6 式
誘導灯	誘導灯	22 台
非常用電源	非常用電源専用受電設備	1 式