

業務委託仕様書

I 業務概要

1. 業務名称

(広島市民病院中央棟炉筒煙管ボイラー改修工事実施設計及び監理業務)

2. 委託期間

契約締結の日から、令和3年5月31日まで

設計業務期間： 契約締結の日から、令和2年9月30日まで

監理業務期間： 工事着手の日から、令和3年5月31日まで

3. 計画施設概要

- | | |
|-----------|---------------------|
| (1) 施設名称 | (広島市民病院) |
| (2) 敷地の場所 | (中区基町) |
| (3) 施設用途 | (総合病院) |
| (4) 工事概要 | (中央棟炉筒煙管ボイラー改修工事) |

4. 設計と条件

(1) 敷地の条件

- | | |
|----------------|------------------------------|
| a. 敷地の面積 | (18,079.38 m ²) |
| b. 用途地域及び地区の指定 | (商業・市街地区域・防火地域) |

(2) 施設の条件

- | | |
|------------------|------------------------------|
| a. 施設の延べ面積(計画面積) | (76,476.78 m ²) |
| b. 主要構造 | (SRC造(既設部分)) |
| c. 耐震安全性の分類 | |

「総合耐震計画基準」(平成8年10月24日付け建設省営計発第100号)による、耐震安全性の分類は次のとおりとする。

- | | |
|------------|-----|
| 1) 構造体 | I 類 |
| 2) 建築非構造部材 | A 類 |
| 3) 建築設備 | 甲 類 |

(3) 建設の条件

- | | |
|--------------|---------------------------|
| a. 工事名称 | 広島市民病院中央棟炉筒煙管ボイラー改修工事(仮称) |
| b. 工事費(概算金額) | 約 68,200 千円(税込) |
| | (内訳) 建築：約 ー 千円(税込) |
| | 機械・電気：約 68,200 千円(税込) |
| c. 建設工期(予定) | 令和2年12月～令和3年5月 |

(4) 設計と条件の資料

設計と条件については、次の資料による。

- ・別紙による