

質 問 回 答 書

| 番 号 | 設計図頁等 | 質 問 | 回 答 |
|-----|-------|----------------------------------|---|
| 1 | M-14 | 漏水警報監視は、中央監視の必要はないと考えてよろしいでしょうか。 | よろしい。 |
| 2 | A-07 | プロテクトハンガーの仕様を教えてください。 | 株式会社保科製作所 X 線防護衣用サイドハンガー壁取付型5枚掛 PHC-5 同等品とする。 |
| 3 | A-07 | フック新設は工事内でしょうか。 | 本工事に含むものとする。 |
| | | | |
| | | | |