

質 問 回 答 書

番 号	設計図頁等	質 問	回 答
1	M-02	主任（監理）技術者の専任について、 図番 M-02 の概略工事工程表（参考） に示されている機器等製作期間中、技 術者は専任でなくてもよろしいでしょ うか。	契約後提出された工程表に て機器の製作期間を確認した 上で、その期間については専任 を要しないが、工場製作過程に おける品質管理、安全管理に責 任の持てる体制がなければなら ない。
2	M-05 M-11	設計図番 M-11 の記載について、撤 去範囲を示すハッチング箇所、蒸気 環(SR)管系統 25 の一部を撤去するよ うに表記されていますが、改修後の図 面 M-05 にはその対象となる範囲は見 受けられません。どの様に考えたらよ ろしいでしょうか。	蒸気環(SR)管系統 25 の一部 ハッチング箇所は本改修工事 の対象ではありません。
3		公開数量書（参考）の内容について、 ①直接工事費の I .機械設備工事 1.空 気調和機 (1) 機器設備 の項目に総 合調整費があり、(3) 総合調整の項目 がそれぞれありますが、どの様に考え たらよいでしょうか。	(1) 機器設備の総合調整は ボイラー設備の調整費、(3) 総 合調整についてはボイラー設 備を除くその他機器等の調整 費です。