

非常用エレベーター

点検項目		点検内容	周期
1.かご呼戻装置		非常用運転時は、他のエレベーターの影響を受けないことを確認する。	1Y
2.一次・消防運転		非常用運転時は、他のエレベーターの影響を受けないことを確認する。	1Y
3.非常標識・表示灯		表示及び点灯の良否を点検する。	1Y
4.予備電源		異常の有無を点検する。	1Y
5.かご上の電気設備		①かご上の電気設備の水除けカバー、水抜孔等の取付けの良否を点検する。	1Y
		②電線管、ボックス等の内部の水の有無を点検する。	1Y
6.ピット	a.ピット内のスイッチ類	最下階床面以下に設けられているスイッチ類が、消防運転時に確実に切り離されることを確認する。	1Y
	b.環境状態	ピット内には、水に浮くものがないことを確認する。	3M
7.中央監視室	a.中央監視盤	スイッチ作動及び表示灯の点灯の良否を点検する。	1Y
	b.中央監視室との連絡装置	呼出し及び通話機能に異常がないことを確認する。	3M