

東棟

機器仕様							フィルター仕様					
機器番号	機器名称	設置階	型式	設置場所	型番	本体数量	プレフィルター		中性能フィルター		ロータ保護フィルター	
							W×H×t(mm)	枚数	W×H×t(mm)	枚数	W×H×t(mm)	枚数
ACU-EB01	ベットセンター系統	B1階	コンパクト	空調機械室	AJ125-AO-BD	1	365×1150×20	2	365×1150×70	2		
ACU-EB02	調剤系統	B1階	コンパクト	空調機械室	AJ80-HX-BD	1	610×610×20	1	610×610×70	1	600×540×20	4
							305×610×20	1	305×610×70	1		
ACU-EB03	中央材料系統	1階	コンパクト	空調機械室	AJ100-HX-BD	1	550×610×20	2	550×610×70	2	600×540×20	4
ACU-EB04	中央倉庫系統	1階	コンパクト	空調機械室	AJ40-HX-BD	1	610×610×20	1	610×610×70	1	405×340×20	4
ACU-EB05	廊下系統	1階	コンパクト	空調機械室	AJ40-AO-BD	1	410×690×20	1	410×690×70	1		
ACU-E101	外来救急部系統	1階	コンパクト	空調機械室	AJ125-HX-BD	1	280×750×20	4	560×750×20	2	300×540×20	8
ACU-E102	待合系統	1階	コンパクト	空調機械室	AJ40-AO-BD	1	410×690×20	1	410×690×70	1		
ACU-E103	総合診療系統	1階	コンパクト	空調機械室	AJ60-HX-BD	1	610×610×20	1	610×610×70	1	515×440×20	4
ACU-E104	医事系統	1階	コンパクト	空調機械室	AJ40-HX-BD	1	610×610×20	1	610×610×70	1	540×195×20	2
ACU-E105	待合ホール・廊下系統	1階	コンパクト	空調機械室	AJ100-HX-BD	1	300×610×20	2	300×610×70	2	200×540×20	12
							250×610×20	2	250×610×70	2		
ACU-E106	ペインクリニック	2階	コンパクト	空調機械室	AJ40-HX-BD	1	305×610×20	2	305×610×70	2	405×340×20	4
ACU-E201	検体検査(1)系統	2階	コンパクト	空調機械室	AJ40-HX-BD	1	610×610×20	1	610×610×70	1	405×340×20	4
ACU-E202	検体検査(2)系統	2階	コンパクト	空調機械室	AJ80-HX-BD	1	610×610×20	1	610×610×70	1	600×540×20	4
							305×610×20	1	305×610×70	1		
ACU-E203	皮膚科・消化器科系統	2階	コンパクト	空調機械室	AJ125-HX-BD	1	560×750×20	2	560×750×70	2	600×540×20	4
ACU-E204	歯科系統	2階	コンパクト	空調機械室	AJ80-HX-BD	1	610×610×20	1	610×610×70	1	250×440×20	4
							305×610×20	1	305×610×70	1	265×440×20	4
ACU-E205	待合系統	2階	コンパクト	空調機械室	AJ60-HX-BD	1	610×610×20	1	610×610×70	1	515×440×20	4
ACU-E301	生理検査系統	3階	コンパクト	空調機械室	AJ80-HX-BD	1	610×610×20	1	610×610×70	1	600×540×20	4
							305×610×20	1	305×610×70	1		
ACU-E302	眼科・耳鼻科系統	3階	コンパクト	空調機械室	AJ125-HX-BD	1	560×750×20	2	560×750×70	2	600×540×20	4
ACU-E303	小児科系統	3階	コンパクト	空調機械室	AJ80-HX-BD	1	305×610×20	3	305×610×70	3	250×440×20	4
										1	265×440×20	4
ACU-E304	待合系統	3階	コンパクト	空調機械室	AJ80-HX-BD	1	610×610×20	1	610×610×70	1	600×540×20	4
							305×610×20	1	305×610×70	1		
ACU-E401	神経精神科・ME系統	4階	コンパクト	空調機械室	AJ80-HX-BD	1					300×540×20	8
							305×610×20	3	305×610×70	3		
ACU-E402	化学療法系統	4階	コンパクト	空調機械室	AJ40-HX-BD	1	610×610×20	1	610×610×70	1	350×265×20	4
ACU-E403	産科・脳外科系統	4階	コンパクト	空調機械室	AJ125-HX-BD	1	560×750×20	2	560×750×70	2	600×540×20	4
ACU-E404	人工透析センター系統	4階	コンパクト	空調機械室	AJ80-HX-BD	1					200×540×20	12
							305×610×20	3	305×610×70	3		
ACU-E405	待合系統	4階	コンパクト	空調機械室	AJ80-HX-BD	1	305×610×20	3	305×610×70	3	300×540×20	8
ACU-E501	病室北西系統	5階	コンパクト	空調機械室	AJ80-HX-BD	1	610×610×20	1	610×610×70	1	515×440×20	4
							305×610×20	1	305×610×70	1		
ACU-E502	病室南西系統	5階	コンパクト	空調機械室	AJ80-HX-BD	1	610×610×20	1	610×610×70	1	515×440×20	4
							305×610×20	1	305×610×70	1		
ACU-E503	病室東系統	5階	コンパクト	空調機械室	AJ80-HX-BD	1	610×610×20	1	610×610×70	1	515×440×20	4
							305×610×20	1	305×610×70	1		
ACU-E504	病室北東系統	5階	コンパクト	空調機械室	AJ40-HX-BD	1	610×610×20	1	610×610×70	1	405×340×20	4
ACU-E505	病室南東系統	5階	コンパクト	空調機械室	AJ40-HX-BD	1	610×610×20	1	610×610×70	1	405×340×20	4
ACU-E506	廊下系統	5階	コンパクト	空調機械室	AJ60-AO-BD	1	475×880×20	1	475×880×70	1		
ACU-E601	病室北西系統	6階	コンパクト	空調機械室	AJ80-HX-BD	1	610×610×20	1	610×610×70	1	515×440×20	4
							305×610×20	1	305×610×70	1		
ACU-E602	病室南西系統	6階	コンパクト	空調機械室	AJ80-HX-BD	1	610×610×20	1	610×610×70	1	515×440×20	4
							305×610×20	1	305×610×70	1		
ACU-E603	病室東系統	6階	コンパクト	空調機械室	AJ60-HX-BD	1	610×610×20	1	610×610×70	1	515×440×20	4

ACU-E604	病室北東系統	6階	コンパクト	空調機械室	AJ40-HX-BD	1	610×610×20	1	610×610×70	1	405×340×20	4	
ACU-E605	病室南東系統	6階	コンパクト	空調機械室	AJ40-HX-BD	1	610×610×20	1	610×610×70	1	405×340×20	4	
ACU-E606	廊下系統	6階	コンパクト	空調機械室	AJ60-AO-BD	1	475×880×20	1	475×880×70	1			
ACU-E701	病室南西系統	7階	コンパクト	空調機械室	AJ80-HX-BD	1	610×610×20	1	610×610×70	1	515×440×20	4	
							305×610×20	1	305×610×70	1			
ACU-E702	病室東系統	7階	コンパクト	空調機械室	AJ60-HX-BD	1	610×610×20	1	610×610×70	1	515×440×20	4	
ACU-E703	病室北西系統	7階	コンパクト	空調機械室	AJ60-HX-BD	1	610×610×20	1	610×610×70	1	515×440×20	4	
ACU-E704	病室北東系統	7階	コンパクト	空調機械室	AJ40-HX-BD	1	610×610×20	1	610×610×70	1	405×340×20	4	
ACU-E705	病室南東系統	7階	コンパクト	空調機械室	AJ40-HX-BD	1	610×610×20	1	610×610×70	1	405×340×20	4	
ACU-E706	廊下系統	7階	コンパクト	空調機械室	AJ60-AO-BD	1	475×880×20	1	475×880×70	1			
ACU-E801	NICU・GCU系統	8階	コンパクト	空調機械室	AJ80-HX-BD	1	610×610×20	1	610×610×70	1	515×440×20	4	
							305×610×20	1	305×610×70	1			
ACU-E802	病室南西系統	8階	コンパクト	空調機械室	AJ40-HX-BD	1	610×610×20	1	610×610×70	1	405×340×20	4	
ACU-E803	母親学級系統	8階	コンパクト	空調機械室	AJ40-HX-BD	1	610×610×20	1	610×610×70	1	350×265×20	4	
ACU-E804	病室南東系統	8階	コンパクト	空調機械室	AJ40-HX-BD	1	610×610×20	1	610×610×70	1	350×265×20	4	
ACU-E805	病室東系統	8階	コンパクト	空調機械室	AJ40-HX-BD	1	610×610×20	1	610×610×70	1	405×340×20	4	
ACU-E806	廊下系統	8階	コンパクト	空調機械室	AJ60-AO-BD	1	475×880×20	1	475×880×70	1			
ACU-E901	病室北西系統	9階	コンパクト	空調機械室	AJ80-HX-BD	1	610×610×20	1	610×610×70	1	515×440×20	4	
							305×610×20	1	305×610×70	1			
ACU-E902	病室南西系統	9階	コンパクト	空調機械室	AJ80-HX-BD	1	610×610×20	1	610×610×70	1	515×440×20	4	
							305×610×20	1	305×610×70	1			
ACU-E903	病室東系統	9階	コンパクト	空調機械室	AJ60-HX-BD	1	610×610×20	1	610×610×70	1	515×440×20	4	
ACU-E904	病室南東系統	9階	コンパクト	空調機械室	AJ40-HX-BD	1	610×610×20	1	610×610×70	1	405×340×20	4	
ACU-E905	病室北東系統	9階	コンパクト	空調機械室	AJ40-HX-BD	1	610×610×20	1	610×610×70	1	405×340×20	4	
ACU-E906	廊下系統	9階	コンパクト	空調機械室	AJ60-AO-BD	1	475×880×20	1	475×880×70	1			
ACU-E1001	情報事務室系統	10階	コンパクト	空調機械室	AJ60-AO-BD	1	610×610×20	1	610×610×70	1	515×440×20	4	
ACU-E1002	病歴事務室系統	10階	コンパクト	空調機械室	AJ40-HX-BD	1	610×610×20	1	610×610×70	1	405×340×20	4	
ACU-E1003	院内学級系統	10階	コンパクト	空調機械室	AJ40-HX-BD	1	610×610×20	1	610×610×70	1	405×340×20	4	
ACU-E1004	医療情報室系統	10階	コンパクト	空調機械室	AJ40-HX-BD	1	610×610×20	1	610×610×70	1	350×265×20	4	
ACU-E1005	ホール系統	10階	コンパクト	空調機械室	AJ40-AO-BD	1	410×690×20	1	410×690×70	1			
ACU-E1006	ナース系統	10階	コンパクト	空調機械室	AJ300-AO-BD	1	635×790×20	4	635×790×70	4			
ACU-E1007	分娩・新生児系統	10階	コンパクト	空調機械室	AJ60-HX-BD	1	610×610×20	1	610×610×70	1	515×440×20	4	
ACU-E1101	食堂系統	11階	コンパクト	空調機械室	AJ80-AO-BD	1	540×990×20	1	540×990×70	1			
	10F中央MR室系統	R階	外気取入口	機器置場		1	495×560×20	6					
							495×495×20	4					
	ガス室系統	R階	外気取入口	機器置場		1	495×495×20	12					
							495×530×20	12					
	発電機室系統吸気	R階	外気取入口	機器置場		1	495×495×20	4					
						63	換気口3箇所を含まず		138			99	242

西棟

機器仕様							フィルター仕様				加湿器		
機器番号	機器名称	設置階	型式	設置場所	型番	本体数量	プレフィルター		中性能フィルター		方式・型番 (※ウエットマスター)	台数	
							W×H×t(mm)	枚数	W×H×t(mm)	枚数			
ACU-WB01	更衣室系統	B2階	コンパクト	衛生機械室	AJ-80-AO-BD	1	540×990×20	1	540×990×70	1	滴下浸透気化式	1	
ACU-W101	リハ・放射・栄養室系統	1階	コンパクト	機械室	AJ-125-AO-BD	1	365×1150×20	2	365×1150×70	2	蒸気式 WM-SHD-752V	1	
ACU-W201	図書室系統	2階	コンパクト	機械室	AJ-125-AO-BD	1	365×1150×20	2	365×1150×70	2	滴下浸透気化式	1	
ACU-W301	短期滞在手術室系統	3階	コンパクト	機械室	AJ-40-AO-BD	1	410×690×20	1	410×690×70	1	蒸気式 WM-SHD-202V	1	
ACU-W401	看護部系統	4階	コンパクト	機械室	AJ-40-AO-BD	1	410×690×20	1	410×690×70	1	滴下浸透気化式	1	
ACU-W501	病室系統	5階	コンパクト	機械室	AJ-100-AO-BD	1	620×1080×20	1	620×1080×70	1	蒸気式 WM-SHD-402V	1	
ACU-W601	病室系統	6階	コンパクト	機械室	AJ-100-AO-BD	1	620×1080×20	1	620×1080×70	1	蒸気式 WM-SHD-502V	1	
ACU-W701	病室系統	7階	コンパクト	機械室	AJ-100-AO-BD	1	475×880×20	1	475×880×70	1	蒸気式 WM-SHD-402V	1	
ACU-W801	病室系統	8階	コンパクト	機械室	AJ-100-AO-BD	1	620×1080×20	1	620×1080×70	1	蒸気式 WM-SHD-502V	1	
ACU-W901	病室系統	9階	コンパクト	機械室	AJ-100-AO-BD	1	620×1080×20	1	620×1080×70	1	蒸気式 WM-SHD-502V	1	
						10			12			12	10

北棟

機器仕様							フィルター仕様				加湿器	
機器番号	機器名称	設置階	型式	設置場所	型番	本体数量	プレフィルター		中性能フィルター		方式・型番	台数
							W×H×t(mm)	枚数	W×H×t(mm)	枚数		
											滴下浸透気化式(加湿量7.0kg/h)	1
											滴下浸透気化式(加湿量21.3kg/h)	1
											滴下浸透気化式(加湿量4.7kg/h)	1
												3

管理棟

機器仕様							フィルター仕様				加湿器	
機器番号	機器名称	設置階	型式	設置場所	型番	本体数量	プレフィルター		中性能フィルター		方式・型番	台数
							W×H×t(mm)	枚数	W×H×t(mm)	枚数		
ACU-K401	1F～4F 管理棟系統	4F	コンパクト	空調機械室	AJ-250-AO-BD	1	480×875×20	4	480×875×70	4	滴下浸透気化式	1
						1			4			1

プロムナード棟

機器仕様							フィルター仕様				加湿器	
機器番号	機器名称	設置階	型式	設置場所	型番	本体数量	プレフィルター		中性能フィルター		方式・型番	台数
							W×H×t(mm)	枚数	W×H×t(mm)	枚数		
ACU-P107	プロム中東系統	1F	コンパクト	空調機械室	AJ-250-MX-BD	1	540×775×20	4	540×775×70	4		
ACU-P108	プロム東系統	1F	コンパクト	空調機械室	AJ-250-MX-BD	1	540×775×20	4	540×775×70	4		
ACU-P109	プロム中西系統	1F	コンパクト	空調機械室	AJ-300-MX-BD	1	475×790×20	6	475×790×70	6		
ACU-P110	プロム西系統	1F	コンパクト	空調機械室	AJ-100-MX-BD	1	620×1080×20	1	620×1080×70	1		
						4			15			15

中央棟

機器仕様							フィルター仕様				加湿器 方式・型番	
機器番号	機器名称	設置階	型式	設置場所	型番	本体数量	プレフィルター		中性能フィルター		無印:ヒース工業(株) WM:ウェットマスター(株)	台数
							W×H×t(mm)	枚数	W×H×t(mm)	枚数		
ACU-1	B2F 開創手術室	B2階	標準	空調機械室上部	DH-4	1	610×610×305	0	610×610×292	0		
ACU-2	B2F 放射線	B2階	標準	空調機械室	DH-5	1	610×610×305	1	610×610×292	1		
							305×610×305	1	305×610×292	1		
ACU-3	B1F 厨房スポット	B1階	標準	空調機械室	DH-5	1	610×610×305	1	610×610×292	1		
							305×610×305	1	305×610×292	1		
ACU-4	1F 放射線	B2階	標準	空調機械室	DH-9	1	610×610×305	2	610×610×292	2		
							610×305×305	2	610×305×292	2		
ACU-5	1F RI測定室	2階	標準	空調機械室	DH-6	1	610×610×305	1	610×610×292	1		
							305×610×305	1	610×305×292	1		
ACU-6	2F 消毒作業室	B2階	標準	空調機械室	DH-4	1	610×610×305	1	610×610×292	1		
ACU-7	2F ICU	2階	標準	空調機械室	DH-5	1	610×610×305	1	610×610×292	1	SEB25(WM)	2
							305×610×305	1	610×305×292	1		
ACU-8	3F 手術室(1)	4階	標準	空調機械室	DH-5	1	610×305×305	3	305×610×292	3	SEB08(WM)	1
ACU-9	3F 手術室(2)	4階	標準	空調機械室	DH-5	1	610×305×305	3	305×610×292	3	SEB08(WM)	1
ACU-10	3F 手術室(3)	4階	標準	空調機械室	DH-5	1	610×610×305	1	610×610×292	1	SEB08(WM)	1
							610×305×305	1	305×610×292	1		
ACU-11	3F 手術室(4)	4階	標準	空調機械室	DH-4	1	610×305×305	2	305×610×292	2	SEB08(WM)	1
ACU-12	3F 手術室(5)	4階	標準	空調機械室	DH-5	1	610×305×305	3	305×610×292	3	SEB08(WM)	1
ACU-13	3F 手術室(6)	4階	標準	空調機械室	DH-4	1	610×610×305	1	305×610×292	2	SEB10(WM)	1
ACU-14	3F 手術室(7)	4階	標準	空調機械室	DH-4	1	610×610×305	1	610×610×292	1	SEB08(WM)	1
ACU-15	3F 手術室(8)	4階	標準	空調機械室	DH-4	1	610×610×305	1	610×610×292	1	SEB08(WM)	1
ACU-16	3F 手術室(9)	4階	標準	BCR機械室1	DH-4	1	610×610×305	1	610×610×292	1	SEB08(WM)	1
ACU-17	3F 清潔ホール(N)	4階	標準	空調機械室	DH-7	1	610×305×305	3	305×610×292	3	SEB25(WM)	1
ACU-18	3F 清潔ホール(S)	4階	標準	空調機械室	DH-5	1	610×610×305	1	610×610×292	1	SEB15(WM)	1
							305×610×305	1	305×610×292	1		
ACU-19	4F 放射線	4階	標準	空調機械室	DH-4	1	610×610×305	1	610×610×292	1	SEB25(WM)	1
							610×305×305	1	305×610×292	1		
ACU-20	5F NCU・CCU	4階	標準	空調機械室	DH-6	1	610×610×305	1	610×610×292	1	SEB25(WM)	2
							305×610×305	1	305×610×292	1		
ACU-21	6~8F 北側病室	11階	標準	空調機械室	DH-5	1	610×610×305	1	610×610×292	1		
							305×610×305	1	305×610×292	1		
ACU-22	6~8F 南側病室	11階	標準	空調機械室	DV-5	1	610×610×305	1	610×610×292	1		
							305×610×305	1	305×610×292	1		
ACU-23	6~8F ナースセンター	11階	標準	空調機械室	DH-4	1	610×610×305	1	610×305×292	1	SEC25(WM)	1
ACU-24	9F 医局	11階	標準	空調機械室	DH-3	1	610×610×305	1	610×610×292	1		
ACU-25	10F 食堂	11階	標準	空調機械室	DH-5	1	610×610×305	1	610×610×292	1		
							305×610×305	1	305×610×292	1		
ACU-26	10F 講堂(W)	11階	標準	空調機械室	DV-7	1	610×610×305	2				
ACU-27	10F 講堂(E)	11階	標準	空調機械室	DV-6	1	610×610×305	1				
							610×305×305	1				
ACU-28	10F 職員厨房	11階	標準	空調機械室	DV-14	1	610×610×305	2	610×610×292	2		
							610×305×305	3	610×305×292	3		
							305×305×305	1	305×305×292	1		
ACU-A	3F 手術室(10)	4階	標準	BCR機械室2	DH-8	1	610×610×305	2	610×610×292	2	SEC08(WM)	1
ACU-B	3F 手術室(11)	4階	標準	BCR機械室1	DH-6	1	610×305×305	3	305×610×292	3	SEC08(WM)	1
CU-1	B1F 厨房	B1階		ファン室	----		----					
						30	CU-1含マス	62		59		19

東棟フィルター・ユニット

機器仕様							フィルター仕様			
機器番号	機器名称	設置階	型式	設置場所	型番	本体数量	プレフィルター		HEPAフィルター	
							W×H×t(mm)	枚数	W×H×t(mm)	枚数
FU-EB01	フィルターユニット	地下免震ピット		B1F中材酸化エチレン	NITTA (FLFC-2.5*1-PH)	1	610*610*20	2	610*610*150	2
FU-EB02	フィルターユニット	地下免震ピット		B1F抗がん剤室	NITTA (FLFC-1*1-PH)	1	305*610*20	1	610*610*150	1
FU-EB03	フィルターユニット	地下免震ピット		B1F中材備品	NITTA (1*1-P)	1	610*610*20	1	610*610*150	1
						3			5	4

東棟総合周産期母子医療センター

機器仕様										
機器番号	機器名称	設置階	型式	設置場所	型番	本体数量				
CFU-2	クリーンファンユニット	8F		NICU	BSP-GS-N-FND-WC-S	6				
CFU-4	クリーンファンユニット	8F		GCUI	BSP-GS-P-FND-WC-S	5				
CFU-4	クリーンファンユニット	8F		GCUI	BSP-GS-Q-FND-WC-S	3				
CFU-2	クリーンファンユニット	8F		隔離室	BSP-GS-N-FND-WC-S	1				
CFU-1	クリーンファンユニット	8F		沐浴室	BSP-GS-N-FND-WC-S	1				
CFU-1	クリーンファンユニット	8F		調乳室	BSP-GS-N-FND-WC-S	1				
CFU-4	クリーンファンユニット	8F		前室(2)	BSP-GS-Q-FND-WC-S	1				
CFU-4	クリーンファンユニット	8F		廊下(2)	BSP-GS-Q-FND-WC-S	4				
CFU-3	クリーンファンユニット	8F		新生児室	BSP-GS-Q-FND-WC-S	2				
CFU-3	クリーンファンユニット	8F		前室・準備室	BSP-GS-P-FND-WC-S	3				
CFU-1	クリーンファンユニット	4F		調剤室	BSP-GS-N-FND-WC-S	0				
						27				