

業務委託仕様書

I 業務概要

1. 業務名称

(広島市民病院西棟 1 階空冷ヒートポンプパッケージ改修その他工事
実施設計及び監理業務)

2. 委託期間

契約締結の日から、令和 4 年 4 月 28 日まで

設計業務期間： 契約締結の日から、令和 3 年 10 月 15 日まで

監理業務期間： 工事着手の日から、令和 4 年 4 月 28 日まで

3. 計画施設概要

- (1) 施設名称 (広島市民病院)
- (2) 敷地の場所 (中区基町)
- (3) 施設用途 (総合病院)
- (4) 工事概要 (①西棟 1・2 階空冷ヒートポンプパッケージ改修工事
②中央棟 RI 排水処理設備改修工事
③中央棟 2 階既消毒作業室空調改修工事 (実施設計のみ)
④中央棟 9 階電話交換機室空調改修工事)

4. 設計と条件

(1) 敷地の条件

- a. 敷地の面積 (18,079.38 m²)
- b. 用途地域及び地区の指定 (商業・市街化区域・防火地域)

(2) 施設の条件

- a. 施設の延べ面積(計画面積) (76,476.78 m²)
- b. 主要構造 (SRC 造 (既設部分))
- c. 耐震安全性の分類

「総合耐震計画基準」(平成 8 年 10 月 24 日付け建設省営計発第 100 号)による、耐震安全性の分類は次のとおりとする。

- | | |
|------------|-----|
| 1) 構造体 | I 類 |
| 2) 建築非構造部材 | A 類 |
| 3) 建築設備 | 甲 類 |

(3) 建設の条件

- a. 工事名称 広島市民病院西棟 1 階空冷ヒートポンプパッケージ改修その他工事
- b. 工事費 (概算金額) 約 5,500 万円 (税込)
- c. 建設工期 (予定) 令和 3 年 12 月 ~ 令和 4 年 4 月

(4) 設計と条件の資料

設計と条件については、次の資料による。

- ・別紙による