

質 問 回 答 書

番 号	設計図頁等	質 問	回 答
1	E-02	CX01 TTC-2M 専用回路 A (2M インタフェース TTC 標準) 1 式と記載がありますが、既設構内用 交換機に接続すると思っでよろしい でしょうか。また既設交換機の接続費 用は本工事に含まれますか。	本工事において、既設構内用 交換機に接続を行い、内部設 定変更も含む。 既設交換機への接続費用は本 工事に含む。
2	E-02	連動機器のデジタルナースコールシステムと救命 救急用交換機の切替時において停止 時間は 2 時間以内と思っでよろしい でしょうか。	停止時間は 1 時間以内とする こと。 切替は夜間とし、時間帯は別途 協議による。

注 この質問回答書は、仕様書の追補とみなす。なお、この用紙には業者名を記入しないこと。