

質 問 回 答 書

| 番 号 | 設計図頁等 | 質 問 | 回 答 |
|-----|-------|--|---|
| 1 | E-2 | <p>新設カメラが接続される新設デジタルレコーダーに、カメラが図面上 19 台接続されておりますが、新設されるデジタルレコーダーは最大 16 台のカメラが接続可能となっております。</p> <p>このままではデジタルレコーダーに接続できないため、ほか 2 台のデジタルレコーダーへ接続替えと考えてよろしいですか。</p> | <p>よろしい。</p> <p>レコーダーが 16 入力×3 台に対し、カメラが計 41 台なので総数は足りている。系統図上で一番下のレコーダーが 19 台のカメラに接続されているものは各レコーダー 16 台以下となるように接続する。</p> |
| 2 | E-2 | <p>新設カメラが AHD カメラのため、専用の AHD カメラドライブが 1 台必要です。AHD カメラドライブを 1 台見込んでもよろしいでしょうか。</p> | <p>よろしい。</p> |