

業務内容等  
令和4年度～令和7年度

番号	測定内容	測定場所	測定方法等	項目	回数	実施月
1	室内空気環境測定	本市が指定する院内の26か所	建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第3条の2により測定	温度	2回/日	5月 7月 9月 11月 1月 3月
				相対湿度	2回/日	
				気流	2回/日	
				二酸化炭素	2回/日	
				一酸化炭素	2回/日	
				浮遊粉塵量	2回/日	
2	無菌室塵埃測定 (12カ所)	2階 手術室1 (測定10点) 100クラス	日本工業規格(JISB9920)の光散乱式粒子計数法	清浄度	1回×12室	10月
		2階 手術室2 (測定10点) 100クラス				
		2階 手術室3 (測定10点) 100クラス				
		2階 組立滅菌室 (測定12点) 10,000クラス				
		2階 ICUホール (測定 3点) 10,000クラス				
		2階 ICU個室 (測定 1点) 10,000クラス				
		2階 救命救急病棟ホール (測定 3点) 10,000クラス				
		2階 救命個室 (測定 1点) 10,000クラス				
		2階 製剤室 (測定 2点) 1,000クラス				
		2階 無菌室 (測定 2点) 1,000クラス				
		3階 新生児室 (測定 7点) 10,000クラス				
		3階 隔離室 (測定 1点) 10,000クラス				
3	作業環境測定 (5カ所)	2階 検体検査室	液体クロマトグラフ法 (ホルムアルデヒド) ガスクロマトグラフ法 (メタノール・キシレン・アセトン)	ホルムアルデヒド メタノール アセトン キシレン	1回/日	6月 12月
		2階 細菌検査室1				
		2階 標本作製室				
		2階 切出(撮影臓器固定)室				
		2階 剖検室				