

業務委託仕様書

I 業務概要

1. 業務名称

(舟入市民病院本館水冷式ブラインチラーユニット改修その他工事実施設計及び監理業務)

2. 委託期間

契約締結の日から、令和5年7月31日まで

設計業務期間： 契約締結の日から、令和4年7月29日まで

監理業務期間： 工事着手の日から、令和5年7月31日まで

3. 計画施設概要

- (1) 施設名称 (舟入市民病院)
- (2) 敷地の場所 (中区舟入幸町)
- (3) 施設用途 (病院)
- (4) 工事概要 (①本館水冷式ブラインチラーユニット改修工事
②本館8階電気室ヒートポンプパッケージエアコン改修工事
③本館OP2室ファンフィルターコイルユニット改修工事
④福利厚生棟ガスヒートポンプエアコン改修工事(その2))

(5) 敷地の条件

- a. 敷地の面積 (9,249.06 m²)
- b. 用途地域及び地区の指定 (第二種住居地域・準防火地域)

(6) 施設の条件

- a. 施設の延べ面積(計画面積) (12,667.06 m²)
- b. 主要構造 (SRC造(既設部分))
- c. 耐震安全性の分類

「総合耐震計画基準」(平成8年10月24日付け建設省営計発第100号)による、耐震安全性の分類は次のとおりとする。

- 1) 構造体 I 類
- 2) 建築非構造部材 A 類
- 3) 建築設備 甲 類

(7) 建設の条件

- a. 工事名称 舟入市民病院本館水冷式ブラインチラーユニット改修その他工事
- b. 工事費(概算金額) 約 113,000 千円(税込)
- c. 建設工期(予定) 令和4年10月～令和5年7月