

仕 様 書

この仕様書は、食器洗浄機（以下「物品」という。）の購入及び納品について適用する。

1 品名及び規格（型番）、メーカー名、数量等

品 名		規格（型番）	メーカー名	数量
食器洗浄機			ホシザキ	1 式
内 訳	食器洗浄機	JWE-3600CB-L	ホシザキ	1
	ガスブースター	WB-25H-2	ホシザキ	1
	ソイルドテーブル/2分割（カラン付き）	特注形式なし 寸法 W2380×D750/1550×H850	ホシザキ	1
	クリーンテーブル/脚6本（ラック収納付き）	特注形式なし 寸法 W2100×D750×H850	ホシザキ	1
	ワークテーブル	HWT-47H-A 寸法 W469×D750×H850	ホシザキ	1

または

品 名		規格（型番）	メーカー名	数量
食器洗浄機			日本調理機	1 式
内 訳	食器洗浄機	NBR1-LRE	日本調理機	1
	ガスブースター	WB-25H-2	日本調理機	1
	一槽ソイルドテーブル（カラン付き）	NDS1-237(特)	日本調理機	1
	ソイルドテーブル	NDS-157(特)	日本調理機	1
	クリーンテーブル（ラック収納付き）	NDC-217(特)	日本調理機	1
	ワークテーブル	ND-57	日本調理機	1

特記事項

1. 機器の納入時に必要となる搬入、据付、調整等に係る経費を含むこと。

2 一般的条項

- ① 受注者は、物品の納入期限を厳守するとともに、納品にあたっては、事故が生じないよう十分配慮し、疑義が生じた場合には、当院に連絡すること。
- ② 物品を当院に引き渡すまでの調整、保安及びその他必要な管理については、受注者が責任を持って行うこと。
- ③ 受注者は、物品の引き渡しの際、次の書類等を提出すること。
 - ア 物品の構造、機能及び取り扱いに関する説明書とメーカー発行の保証書
 - イ 物品に付属する消耗品及び予備品の明細一覧表
- ④ 新品・未開封のものを納品すること。

3 特記事項

- ① 食器洗浄室 D5750mm×W3910mm×H2500mm の部屋に入る機器とすること。
- ② 機器に不具合、故障が生じた場合、速やかに対応し稼働させること。
- ③ ラックを送るスピードは、速度調節が可能なものとすること。
- ④ 機器本体の食器入口側と出口側の高さは、有効 520mm 以上確保すること。
- ⑤ 専用洗剤供給装置を設置すること。
- ⑥ 電気工事は、1次側を病院工事とし、その他は導入する機器に応じた電気工事を施工すること。
- ⑦ 熱源は、電気とガス式併用であること。
- ⑧ 本体に排水熱回収装置が装備されていること。（省エネ対策）

- ⑨ 本体電気回路保護のため、漏電遮断装置付（過電流保護付）であること。
- ⑩ 既存機器の撤去、搬出、新設機器の搬入及び給水、給湯、排水並びにガス、電気配線配管接続工事は受注者負担とする。ただし、1次側に給湯、給水の分岐が必要な場合は、バルブ止めとし病院負担とする。
- ⑪ フードダクト工事は別途とし、必要な場合は病院工事とすること。

4 納入期限

令和5年3月31日（金）

なお、納入に際し予め納入場所を確認し、当院が別途指定する日時に納入すること。

5 納入場所

広島市立広島市民病院 中央棟 10階職員食堂 食器洗浄室【担当：総務課 水無瀬】
(広島市中区基町7番33号)

6 検査及び引き渡し

受注者は、納品及び調整完了後、速やかに事務室用度担当に連絡し、当院の指定する者の検査を受け、物品の引き渡しを行うこと。

検査の際は、発注したメーカー名・規格・型番等が明確に確認できるものを用意しておくこと。確認できない場合は検査不合格とする。なお、検査の結果、不合格となった場合の取り替え等に要する費用は、受注者の負担とする。

7 保証期間

本物品検査受領後1か年とする。ただし、受注者又は製造者の責任に帰する物品の破損及び故障については、保証期間終了後であっても無償修理又は良品と取替えるものとする。

8 その他

本仕様書に関し疑義を生じたとき、又は本仕様書に定めのない事項については、当院職員と協議のうえ、決定するものとする。