

機器一覧表

別添1

品名	型式	数量	単位
A. セントラル側系統			
1. 中央監視装置	総合	1	式
システムコアサーバ	SCS	2	台
2. リモート	総合	1	式
リモートポイント	DPOINT	664	点
リモートポイント	ANA(TOT)	248	点
リモートポイント	ANA	412	点
B. ローカル側系統			
1. 外調機制御1(1階診察室他系統 13組)		1	式
室内形温湿度センサ	HTY7045T	17	個
挿入形温度センサ	TY7803Z	8	個
挿入形露点温度センサ	HMD110	5	個
微差圧スイッチ	PYY-604	17	個
直結形ダンパ操作器	MY6050A	25	個
電動二方弁	VY511*J	12	個
デジタル式コントローラ	WY5111	13	個
VAVコントローラ	WY5206	13	個
電磁弁	桃太郎 II	9	個
2. 外調機制御2(2階診察室他系統 11組)		1	式
室内形温湿度センサ	HTY7045T	13	個
挿入形温度センサ	TY7803Z	8	個
挿入形露点温度センサ	HMD110	4	個
微差圧スイッチ	PYY-604	13	個
直結形ダンパ操作器	MY6050A	16	個
電動二方弁	VY511*J	18	個
デジタル式コントローラ	WY5111	12	個
VAVコントローラ	WY5206	25	個
電磁弁	桃太郎 II	7	個
デジタル指示調節計	R35	6	個
3. 外調機制御3(3階～5階病室系統 12組)		1	式
室内形温湿度センサ	HTY7045T	11	個
挿入形温度センサ	TY7803Z	11	個
挿入形露点温度センサ	HMD110	1	個
微差圧スイッチ	PYY-604	12	個
直結形ダンパ操作器	MY6050A	22	個
電動二方弁	VY511*J	12	個
デジタル式コントローラ	WY5111	12	個
VAVコントローラ	WY5206	13	個
電磁弁	桃太郎 II	11	個
4. 外調機制御4(5階リハビリテーション系統 1組)		1	式
室内形温湿度センサ	HTY7045T	2	個
挿入形温度センサ	TY7803Z	1	個
微差圧スイッチ	PYY-604	1	個
直結形ダンパ操作器	MY6050A	1	個
電動二方弁	VY511*J	1	個
デジタル式コントローラ	WY5111	1	個
電磁弁	桃太郎 II	1	個

5. 外調機制御5(2階手術室系統 6組)		1	式
室内形温湿度センサ	HTY7045T	12	個
挿入形露点温度センサ	HMD110	6	個
微差圧スイッチ	PYY-604	8	個
直結形ダンパ操作器	MY6050A	15	個
電動二方弁	VY511*J	12	個
デジタル式コントローラ	WY5111	6	個
VAVコントローラ	WY5206	19	個
デジタル式コントローラ	MELSEC-Q	5	個
タッチパネル	GOT	5	個
6. サーバールーム廻りMD切替制御		1	式
室内形温湿度センサ	HTY7045T	3	個
直結形ダンパ操作器	MY6050A	4	個
デジタル式コントローラ	WY5111	1	個
7. フィルター目詰まり警報監視		1	式
微差圧スイッチ	PYY-604	1	個
8. ファン発停制御		1	式
屋内型温度調節器	TY6300Z	1	個
9. 地下駐車場換気		1	式
デジタル式コントローラ	WY5111	1	個
CO濃度センサー	KS	3	個
10. 木製受水槽・雑用水槽・高置水槽廻り制御		1	式
デジタル式コントローラ	MELSEC-Q	4	個
タッチパネル	GOT	3	個
電磁弁	桃太郎 II	5	個
レベル発信器	FL	2	個
差圧センサ	JTD	2	個
電動弁		6	個
フロートスイッチ		2	組
緊急遮断弁	KMV	6	個
11. 災害時緊急排水槽		1	式
デジタル式コントローラ	MELSEC-Q	1	個
12. 計測・計量・警報監視		1	式
室内形温湿度センサ	HTY7045T	1	個