

【別表】No.4 指定交換部品

各機器の該当部分について部品交換を実施すること。

交 換 部 品		数量	対象号機		
			NO.1	NO.2	共通
ガスタービンエンジン 【パッケージ内外】	①主潤滑油フィルタ	1 個	1	—	—
	②プレポスト潤滑油フィルタ	1 個	1	—	—
	③始動弁メンテキット	2 個	1	1	—
	④配管清掃用ガスケット	2 式	1	1	—
	⑤熱交換器用断熱材	2 個	1	1	—
	⑥断熱材交換用消耗品	2 個	1	1	—
	⑦アモット弁メンテキット	1 式	—	1	—
	⑧PRV 用メンテキット	1 個	—	1	—
	⑨定差圧弁用ダイヤフラム	1 個	—	1	—
	⑩定差圧弁メンテキット	1 個	—	1	—
【ガス漏れ検知器】	①センサー、シリコン除去フィルタ	2式	1	1	—
【純水装置】	①活性炭50L、フィルターエレメント	1 式	—	—	1