

# 業務委託仕様書

## I 業務概要

### 1 業務名称

広島市民病院中央棟ファンコイルユニット改修工事实施設計業務

2. 委託期間 契約締結の日から、令和5年12月28日まで

### 3. 計画施設概要

- (1) 施設名称 ( 広島市民病院 )
- (2) 敷地の場所 ( 中区基町 )
- (3) 施設用途 ( 総合病院 )
- (4) 工事概要 ( 中央棟ファンコイルユニット改修工事 )

### 4. 設計と条件

#### (1) 敷地の条件

- a. 敷地の面積 ( 18,079.38 m<sup>2</sup> )
- b. 用途地域及び地区の指定 ( 商業・市街地区域・防火地域 )

#### (2) 施設の条件

- a. 施設の延べ面積(計画面積) ( 76,476.78 m<sup>2</sup> )
- b. 主要構造 ( SRC造(既設部分) )
- c. 耐震安全性の分類

「総合耐震計画基準」(平成8年10月24日付け建設省営計発第100号)による、耐震安全性の分類は次のとおりとする。

- 1) 構造体 I 類
- 2) 建築非構造部材 A 類
- 3) 建築設備 甲 類

#### (3) 建設の条件

- a. 工事名称 広島市民病院中央棟ファンコイルユニット改修工事
- b. 工事費(概算金額) 約 36,300 千円(税込)
- c. 建設工期(予定) 令和6年2月～令和6年7月

#### (4) 設計と条件の資料

設計と条件については、次の資料による。

○別紙による