

仕様書

1 業務名

広島市立広島市民病院ナースコール設備保守点検業務

2 委託目的

本業務は、ナースコール設備について定期的に点検し、院内における患者、病室及び各病棟スタッフステーション間の連絡通信手段が確保できるよう設備を良好な状態に保つため、本仕様書に基づいて保守管理を行うものである。

3 業務内容

(1) 受注者は、広島市立病院機構（以下「発注者」という。）が良好に設備を使用できるよう、下表のとおり、定期または随時に技術員を派遣して点検を行うものとする。また、緊急時及び異常発生時には遠隔制御または即時技術員を派遣し、速やかに設備の復旧に努めるものとする。

(2) 点検対象設備

点検対象設備は、次のとおりとする。

設備名	仕様・数量等
ナースコール設備	デジタルナースコールシステム (株)ケアコム製 【別表】 No.1 装置一覧表のとおり

(3) 点検区分

点検種別及び点検実施時期

点検種別	点検実施時期	点検項目
定期点検	2回/年	【別表】 No.2 のとおり
年次点検	1回/年	
随時点検	緊急時、異常発生時又は発注者の要求時に遠隔制御、電話対応又は技術員を派遣し実施すること	

4 業務実施上の留意事項

(1) 受注者は、当該施設が公共医療機関施設であることを認識し、何人にも不快感を与えないよう作業に従事しなければならない。

(2) 業務を行う者は、ナースコール機器及びシステムの取り扱いに関し必要な知識・技能及び経験を有し、機器単体の保守対応以外に、システム連携についても必要な保守対応が可能なものとする。また、法令により業務を行う者の資格が定められている場合は、当該資格を有するものが業務を行うこと。

(3) 受注者は、本業務の実施に必要な遠隔操作制御装置及び通信回線を準備し、ナースコールシステムの遠隔保守点検作業を実施すること。この際、使用する通信回線は、専用回線又はインターネットサービスプロバイダーを経由しない専用のものとし、他のネットワークと物理的に分離することが可能なものとする。

- (4) 受注者は、業務の履行に際しては、診療業務に支障をきたさないよう、予め発注者と協議して業務の日時、作業方法等の詳細について定めるものとする。
- (5) 受注者は、従業員の安全衛生に関する管理について現場責任者が責任者となり、関係法令に従って行うこと。
- (6) 受注者は、業務の実施に当っては常に整理整頓を行い、業務を行う場所若しくは周辺に第三者が存する場合又は立ち入る恐れがある場合には、危険防止に必要な安全措置を講じ、事故発生を防止すること。
- (7) 受注者は、業務の実施にあたって設備の異常又は点検等により正常に作動していないことを発見した場合は直ちに措置を行い、発注者へ状況を報告すること。

5 報告事項

- (1) 受注者は、あらかじめ発注者に対し、現場責任者及び当該業務に従事する従業員の住所、氏名等を報告するとともに、前項(2)の資格を証する書類の写しを発注者に提出し、承諾を受ける。現場責任者及び従業員を変更する場合も同様とする。
- (2) 受注者は、業務の実施に当たっては実施体制、実施工程、緊急時における連絡先・対応体制等、業務を適正に実施するために必要な事項を総合的にまとめた委託業務実施計画書を作成し、契約締結後10日以内に発注者へ提出し、承諾を受ける。
- (3) 受注者は、業務の結果を委託業務実施報告書として、作業終了後10日以内に発注者に提出し、承諾を受ける。
- (4) 受注者は、点検機器に著しい劣化等が見られた場合は、その状況等を撮影した写真を1部提出するものとする。

6 費用の負担等

- (1) 委託業務に必要な経費のうち電気料、水道料は発注者の負担とする。
- (2) 本業務のうち、遠隔地より装置の監視操作制御を行うための費用(通信機器費、機器設置に伴う工事費、通信費)は、受注者の負担とする。
- (3) 本業務を実施するために必要な機材類・消耗品類(パイロットランプ、ヒューズ等)は、受注者の負担とする。ただし、緊急修理に要した部品等は除くものとする。
- (4) 契約締結の日から令和6年3月31日までの間を業務開始に向けた準備期間とし、その際の費用については受注者の負担とする。

7 その他

この仕様書に定めのない事項、又は疑義を生じたときは、必要に応じて発注者と受注者が協議して定めるものとする。

【別表】 No.1 装置一覧表

設 備 内 容	数 量	備 考
中央棟	1 式	別表No.1-1 装置一覧表参照
デジタルナースコール親機 3 台		(株)ケアコム製)
卓上型ナースコール親機 2 台		
169 床、共用部 27 か所、液晶廊下灯 46 か所		
東棟、外来	1 式	別表No.1-2 装置一覧表参照
デジタルナースコール親機 9 台		(株)ケアコム製)
393 床、共用部 205 か所、液晶廊下灯 193 か所		
西棟	1 式	別表No.1-3 装置一覧表参照
デジタルナースコール親機 5 台		(株)ケアコム製)
159 床、共用部 27 か所、液晶廊下灯 73 か所		
東棟サーバ室	1 式	別表No.1-4 装置一覧表参照
オーダーリングシステム連携サーバ		(株)ケアコム製)