

【別表】 No2 定期点検項目

〔中央集塵設備〕 各機器の点検項目該当部分について実施すること。

区分	数量	点検装置	点検作業内容
自動制御盤	1面	電磁開閉器	取付ネジの緩み
			動作復帰時火花はでないか
			接点にカーボンはたまっていないか
		端子	破損・損傷
			変色
			端子の緩み
		押釦・セレクタースイッチ	破損・変形
			動作状態
		表示灯	破損
			ランプ切れ
電圧計・電流計	破損・変形		
	動作状態		
函体	破損・傷		
	扉の開閉状態		
運転操作盤	1面	押釦	破損・変形
			動作状態
	表示灯	破損	
		ランプ切れ	
	函体	破損・傷	
扉の開閉状態			
インレット弁	9組	第一弁	破損・変形
			取付ボルトの緩み
			エア一洩れ
	第二弁	破損・変形	
		取付ボルトの緩み	
		エア一洩れ	
電動機	1台	駆動モーター	異常騒音・振動
			異常過熱
			Vベルトの磨耗たるみ
排風機	1台	排風機	異常騒音・振動
			異常過熱
風量調整弁	1台	風量調整弁	取付ボルトの緩み
			動作状態
			エア一洩れ
集塵機	1台	フィルター	詰まり・破損
		塵落とし	正常に動作するか
		ダストボックス	詰まり
			破損・変形
最終フィルター	1台	フィルター	詰まり・破損
		接続部	破損・変形
			取付ボルトの緩み
		本体	破損・変形
			取付ボルトの緩み