

【別表】 No. 1 - 1 中央棟

制 御 項 目	単 位	数 量	備 考
(1) 一般系統熱源制御	組	1	
(2) 手術室系統熱源制御	組	1	
(3) 外気処理ユニット制御	組	1	
(4) 外気処理空調機制御 (1)	組	1	
(5) 外気処理空調機制御 (2)	組	1	
(6) 外気処理空調機制御 (3)	組	3	
(7) 外気処理空調機制御 (4)	組	6	
(8) 外気処理空調機制御 (5)	組	1	
(9) 外気処理空調機制御 (6)	組	1	
(10) 外気処理空調機制御 (7)	組	1	
(11) 空調機制御 (1)	組	2	
(12) 空調機制御 (2)	組	2	
(13) 空調機制御 (3)	組	9	
(14) 空調機制御 (4)	組	2	
(15) 電気室パッケージ制御	組	1	
(16) 手術室系統余剰排気ファン制御	組	1	
(17) 給排気ファン制御	組	3	
(18) ハロン排気MD切替制御	組	1	
(19) 冷却塔制御	組	1	
(20) 貯湯槽制御 (1)	組	1	
(21) 貯湯槽制御 (2)	組	2	
(22) 蒸気ボイラー制御	組	1	
(23) 制御盤通信機器	式	1	
(24) 手術室系統チラーユニット	台	3	

【別表】 No. 1-2 東棟

制 御 項 目	単 位	数 量	備 考
(1) 冷水熱源廻り制御	組	1	
(2) 温水熱源廻り制御	組	1	
(3) ボイラー台数制御	組	1	
(4) 貯湯槽制御	組	1	
(5) 吸収式冷水発生機冷却塔制御	組	1	
(6) ブラインチラー冷却塔制御 (RR-1・2系統)	組	1	
(7) 吸気冷却制御	組	1	
(8) 空調機制御 1	組	23	
(9) 空調機制御 2	組	6	
(10) 空調機制御 3-1	組	22	
(11) 空調機制御 3-2	組	1	
(12) 空調機制御 4	組	1	
(13) 空調機制御 5	組	10	
(14) 空冷パッケージ空調機制御 1	組	2	
(15) 還水タンク廻り制御 1	組	1	
(16) 還水タンク廻り制御 2	組	1	
(17) 蒸気発生器補給水制御	組	1	
(18) 膨張タンク廻り制御	組	3	
(19) 煤煙濃度・感振器制御	組	1	
(20) 外気温湿度計測	組	1	
(21) パネルヒーター制御	組	23	
(22) サーモ発停・冷水コイル制御	組	1	
(23) ダンパー連動制御	組	2	
(24) MDインターロック制御 1	組	1	
(25) MDインターロック制御 2	組	2	
(26) フィルター目詰まり制御	組	3	
(27) 排気ファンインバータ制御	組	2	
(28) 特別病室温度制御	組	4	
(29) 漏水監視	組	1	
(30) 貯湯槽給水余熱制御	組	1	
(31) VAV制御 (1)	組	23	
(32) VAV制御 (2)	組	23	
(33) ファンサーモ発停	組	49	
(34) 室内湿度計測	組	67	
(35) 雨水槽レベル検出制御	組	1	
(36) 制御盤通信機器	式	1	

【別表】 No. 1 - 3 西棟

制 御 項 目	単 位	数 量	備 考
(1) 病棟系熱源廻り制御	組	1	
(2) 一般系統熱源廻り制御	組	1	
(3) 貯湯槽制御	組	2	
(4) 冷却塔制御	組	1	
(5) 空調機制御(1)	組	1	
(6) 空調機制御(2)	組	6	
(7) 空調機制御(3)	組	3	
(8) 還水タンク廻り制御	組	1	
(9) 膨張タンク廻り制御	組	1	
(10) クッションタンク廻り制御	組	2	
(11) コイルユニット制御	組	1	
(12) 電気室パッケージ制御	組	1	
(13) ファンサーモ発停	組	10	
(14) 手術室空調機制御	組	5	
(15) 制御盤通信機器	式	1	

【別表】 No. 1 - 4 プロムナード棟

制 御 項 目	単 位	数 量	備 考
(1) 空調機制御 (1)	組	2	
(2) 空調機制御 (2)	組	2	
(3) ファンサーモ発停	組	1	
(4) 制御盤通信機器	式	1	

【別表】 No. 1 - 5 管理棟

制 御 項 目	単 位	数 量	備 考
(1) 空調機制御	組	1	
(2) 制御盤通信機器	式	1	

【別表】 No. 1 - 6 北棟

制 御 項 目	単 位	数 量	備 考
(1) 制御盤通信機器	式	1	

【別表】 No. 1 - 7 空調監視装置

対 象 機 器	単 位	数 量	備 考
(1) LNSサーバ (※)	台	6	
(2) BEMSサーバ	台	1	
(3) BASクライアント	台	3	
(4) BEMSクライアント	台	1	
(5) 画面管理PC	台	1	
(6) LCD装置17インチ	台	1	
(7) LCD装置19インチ	台	6	
(8) UPS 3kVA	台	1	
(9) UPS 1kVA	台	5	
(10) スイッチングハブ 24ポート	台	1	
(11) スイッチングハブ 16ポート	台	1	
(12) スイッチングハブ 8ポート	台	4	
(13) CPU切替器 (LNSサーバ用)	台	1	
(14) CPU切替器 (BEMSサーバ用)	台	1	
(15) 遠隔監視用VPNルータ	台	1	
(16) プリンター A4・A3	台	2	
(17) プリンター A2対応	台	1	

※遠隔監視対象機器