仕 様 書

1 内容

広島市立舟入市民病院(以下「発注者」という。)における間仕切用カーテン及び窓用カーテン(以下「カーテン」という。)について、その仕様は以下のとおりとする。

カーテンの設置場所、種類、数量及び面積は別表及び別添平面図のとおりとする。

- 2 カーテン等の仕様
 - カーテン等の仕様については、次のとおりとする。
 - (1) カーテン本体
 - ア サイズ、種別等は別紙明細表の通りとする。
 - イ 素材はポリエステル 100%であること。
 - ウ 消防庁認定の難燃繊維であること。
 - エ JIS ランドリー法によって 30 回以上の洗濯に耐えられ、洗濯堅牢度は 4 級、耐光 堅牢度は 4 級以上であること。
 - オ ネット (100°) 消毒を行って、収縮度が巾・丈共に 1.0 パーセント以下であること。
 - カーテン上部には、ポリエステル芯地を使用すること。
 - キ カーテンフック取り付け箇所は芯地を二重にすること。
 - ク カーテンの色は3種類以上から選択できるものとする。
 - ケ 間仕切りに使用するキュービクルカーテンの上部は、スプリンクラー作動時に散 水障害とならないよう、ネット等で法的な基準を満たすような措置を講じること。
 - (2) カーテンフック
 - ア 材質はステンレスとし、カーテン本体に縫い付け、または、これに準ずる方法で取り付け、容易に脱落しないものであること。
 - イ クリーニング時に絡みなどにより、カーテン本体を傷めないようにすること。
 - (3) その他
 - アクリーニングにより著しく商品価値が低下しないものであること。
 - イ 防炎ラベルは、カーテン1枚ごとに見えやすい場所に縫い付けること。
 - ウ カーテン1枚ごとにカーテンサイズを記入したラベルを縫い付けること。

なお、代替カーテンの仕様は、(1)のア、イ、カ、キ及びケ並びに(2)、並びに(3)のイ及び ウに準じるものとし、所定のクリーニングを終えたものであること。

- 3 メンテナンスの方法等
 - (1) メンテナンスの方法
 - ア 作業工程表の作成

メンテナンスの実施に当たっては、発注者と協議のうえ、各階ごとに作業工程表を

作成するとともに、これを提出して承認を得るものとする。

イ カーテンの取り外し、代替カーテンの取り付け

カーテンのクリーニング時における交換は、病院内での作業であることを考慮し、 代替カーテンを十分に用意し、迅速かつ短時間に行うこと。

ウ カーテンのクリーニング

クリーニングの工程は、洗い・濯ぎ・脱水仕上げを基本とし、定期及び臨時メンテナンス時に実施すること。

クリーニング時にはカーテンフック・カーテン本体のほつれ・破れ等の点検を行い、 必用に応じて補修を行うこと。

- エ 予備カーテン取り外し、クリーニング済カーテンの取り付け 予備カーテンの設置期間が短期間となるよう留意すること。
- オ カーテンレールの点検 メンテナンス時に点検を行い、補修等が必要な場合には、発注者へ報告すること。
- カ メンテナンスの完了

メンテナンスが完了したときは、完了届を提出するとともに、発注者の検査を受けるものとする。

なお、完了届には補修箇所も明記するものとする。

(2) メンテナンスの種類

アメンテナンスの種類は、定期及び臨時とする。

- イ 定期メンテナンスは病院所有箇所も含み年 1 回とし、初年度を除き合計 3 回行う ものとする。
- ウ 臨時メンテナンスは破損や血液・薬品・便・尿等で汚染されたときなど、発注者が メンテナンスを必要と認めた場合に行うものとし、速やかに予備カーテンと交換を 行うこととする。
- (3) カーテン管理台帳の整備

ア メンテナンスを円滑に行うため、カーテンごとの規格や設置場所等を明記した管理台帳を作成し、発注者へ提出するものとする。

- (4) メンテナンス時の従業員
 - ア 従業員は、受託者名入りの統一した衣服を着用するものとし、次の事項を遵守させるものとする。
 - イ 品位を保ち、病院職員及び患者等に対し不快感を与えるような言動をしないこと。
 - ウ 節度あるきびきびした作業を行うものとし、私語を交えながらの作業をしないこと。
 - エ 休憩は、指定した場所で行い、特に作業の途中で休憩するときは、機具資材を1箇 所に整頓してから行うこと。

4 その他

- (1) カーテンの色柄の選定にあたっては、見本品を発注者に提出し、承認を受けること。
- (2) カーテンの同等品の選定にあたっては、製品仕様を示す資料を発注者に提出し、承認を受けること。
- (3) この仕様書に疑義のあるとき、又は定めのない事項については、双方協議のうえ定めるものとする。

カーテン生地仕様内容表

種別	仕様	枚数	m²
ベッド廻り他ネット付きカーテン	シンコール 制菌メディ G 同等品	266	
窓用他ドレープカーテン	シンコール セラピー同等品	169	
柄ドレープカーテン	シンコール アルモニ同等品	10	
遮光カーテン	シンコール SB-9011 エコ同等品	8	
シャワーカーテン	シンコール シシリィ同等品	15	
合計		468	3001.4