

仕 様 書

この仕様書は、ピストン補修キット 外3件（以下「物品」という。）の購入及び納品について適用する。

1 品名及び規格（型番）・メーカー名・数量等

品名	規格（型番）	メーカー名	数量
ピストン補修キット	COS-16 本体材質FC250 口径65A用 添付1のC2	TLV	1式
点検キット	COS-16 本体材質FC250 口径65A用 添付1のA2		1式
パイロットバルブ補修キット	COS-16、本体材質FC250、口径65A用 添付1のE		1式
スプリングケースユニット※1	COS-16 本体材質FC250 口径65A用 添付2の赤丸部品		1式

※1：スプリングケースユニットのネームプレートに刻印を要す。刻印は「LOT No.ET11581」とする。
（尚、「LOT No.ET11581」とは既設品の LOT No である。）

2 一般的条項

- ① 受注者は、物品の納入期限を厳守するとともに、納品にあたっては、事故が生じないように十分配慮し、疑義が生じた場合には、当院に連絡すること。
- ② 物品を当院に引き渡すまでの調整、保安及びその他必要な管理については、受注者が責任を持って行うこと。
- ③ 受注者は、物品の引き渡しの際、次の書類等を提出すること。
ア 物品の構造、機能及び取り扱いに関する説明書とメーカー発行の保証書
イ 物品に付属する消耗品及び予備品の明細一覧表
- ④ 新品・未開封のものを納品すること。

3 納入期限

令和6年6月21日（金）

なお、予め納入場所を確認したうえで、当院が別途指定する日時に納入すること。

4 納入場所

広島市立広島市民病院 東棟10階 事務室総務課施設係【担当：山本】
（広島市中区基町7番33号）

5 検査及び引き渡し

受注者は、納品に当たっては、速やかに事務室総務課経理係（用度担当）に連絡し、当院の指定する者の検査を受け、物品の引き渡しを行うこと。

検査の際は、発注したメーカー名・規格・型番等が明確に確認できるものを用意しておくこと。確認できない場合は検査不合格とする。なお、検査の結果、不合格となった場合の取り替え等に要する費用は、受注者の負担とする。

6 保証期間

本物品検査受領後1か年とする。ただし、受注者又は製造者の責任に帰する物品の破損及び故障については、保証期間終了後であっても無償修理又は良品と取り替えるものとする。

7 その他

本仕様書に関し疑義を生じたとき、又は本仕様書に定めのない事項については、当院職員と協議のうえ、決定するものとする。