

【別表】 No.2 点検項目

1 回／年の定期点検項目は次のとおり（点検内容は【別表】 No.3 定期点検内容による）。

点検箇所	点検項目
1 号、2 号発電機	(1) 絶縁抵抗測定
	(2) 発電機外観点検
	(3) 発電機簡易点検
1 号、2 号発電機盤	(1) 発電機制御盤点検
	(2) 発電機遮断器点検
	(3) 保護継電器及び限時継電器設定値確認
	(4) 保護装置連動試験
	(5) 運転記録
1 号、2 号補機盤	(1) 絶縁抵抗測定
	(2) 制御盤点検
	(3) 限時継電器設定値確認
	(4) 保護装置連動試験
	(5) 補機運転確認
自動同期盤	(1) 制御盤点検
	(2) 限時継電器設定値確認
母線連絡盤	(1) 制御盤点検
	(2) 保護継電器及び限時継電器設定値確認
補機電源切替盤	(1) 制御盤点検
	(2) 限時継電器設定値確認
	(3) 補機電源切替器MC D T 点検
補機変圧器盤	(1) 制御盤点検
	(2) 保護継電器及び限時継電器設定値確認
共通補機盤	(1) 制御盤点検
	(2) 限時継電器設定値確認
盤全体	(1) 絶縁測定測定(高圧、低圧)
	(2) 保護連動試験
	(3) 操作試験
	(4) 遮断器(真空遮断器 6 台)
	(5) 電気設備点検(高圧部停電点検)
1 号、2 号ガスタービン	(1) エンジン付属センサ点検
	(2) パッケージ外付属補機
1 号、2 号ガス圧縮機	(1) 圧縮機本体メカニカルシール点検
	(2) 油回収器点検
	(3) 油ろ過器点検
	(4) 油分離器点検
	(5) 油冷却器点検
	(6) 安全弁点検

	(7) 自動バイパス調節弁点検
	(8) 計装品計器類点検
	(9) 軸継手点検
	(10) 気密試験
	(11) 電動機点検
	(12) 保護回路試験
	(13) 試運転
純水装置	(1) 純水装置点検
ガス漏れ警報器	(1) ガス漏れ警報器点検

令和6年度の追加点検項目及び部品交換は次のとおり（部品交換は【別表】No.4 指定交換部品による）。

点検箇所	点検項目
1号ガスタービン	(1) ガスタービン制御盤点検
	(2) ガスタービン補機整備
2号ガスタービン	(1) ガスタービン制御盤点検
	(2) ボアスコープによる内部点検