

# 質 問 回 答 書

番 号	設計図頁等	質 問	回 答
1	特記仕様書 7(5)	貸与資料の既存図にCADデータは含まれていますか。 上記既存図には工事対象範囲の仕上表（アスベスト含有の判断ができるもの）は含まれていますか。	平面図及び東棟3階サーバー室に係るCADデータを含みます。 また、既存図には仕上表を含みます。
2	特記仕様書 6(2)	追加業務「設計意図伝達に関する業務」の業務量の算定において、「官庁施設的设计業務等積算要領」の別表2・2「設計業務に関する業務細分率」を参照されていますか。	特記仕様書6(2)で追加業務「設計意図伝達に関する業務」が対象となっておりますが、特記仕様書別表第1に記載の通り、適用無しのため、対象外となります。
3	仕様書 別紙	(3階 サーバー室) 幹線等の新設に伴う、電気室・EPS等からの配線経路の天井材等の撤去・復旧は業務範囲として見込まれていますか。(空調機新設の配管経路共)	本業務に含まれます。
4	"	東棟の電気室は機械室のいずれかでしょうか。その場合は位置をご教示ください。	電気室は東棟11階です。
5	"	(8階 観察室等) ファンコイルの撤去・新設について、当該室以外のダクト等は既存利用でよろしいですか。	当該室以外は既存利用です。

注 この質問回答書は、仕様書の追補とみなす。なお、この用紙には業者名を記入しないこと。