

仕 様 書

この仕様書は、各種フィルター（以下「物品」という。）の購入及び納品について適用する。

1 品名及び規格（型番）、数量等

品 名	規格（型番）	フィルター寸法	必要枚数
プレフィルター1	KAF241J25M	162 W×475 H×9 t	12
プレフィルター2	KAF241J50M	172 W×724 H×9 t	16
プレフィルター3	KAF241J65M	203 W×756 H×9 t	22
プレフィルター4	KAF241K100M	229 W×934 H×9 t	8
プレフィルター5	KAF241J25C	202 W×474 H×9 t	30
プレフィルター6	KAF241J50C	227 W×715 H×9 t	12
プレフィルター7	KAF351C50	191 W×1292 H×9.5 t	22
プレフィルター8	KAF435B 140	390 W×750 H	32
プレフィルター9	PS-300N (エアコン用)	1600 W×15m×10 t(ロール)	1 本
プレフィルター10	BYBP82D80CP (エアコン用)	700 W×365H×20 t	5
プレフィルター11	KAF571N112 (エアコン用)	319.5 W×369.5H×2 t	6
特三角柱型(2 枚入り)	無菌病室用 FFU 用フィルター	650 W×120H (2 等辺三角)	4
品 名	規 格（型番）	フィルター寸法	必要枚数
中性能フィルター 1	MKR-NE9-Y	355 W× 1230H×65 t	4
中性能フィルター 2	MKR-NE9-Y	410 W× 610H× 65 t	2
中性能フィルター 3	MKR-NE9-Y	430 W× 1230H× 65t	4
※中性能フィルター 4	MPR-A9-661Z	610 W× 610H× 150 t	8
中性能フィルター 5	MKR-NE9-Y	610 W× 1230H× 65t	12
中性能フィルター 6	MKR-NE10-Y	610 W× 1230H× 65t	2

特記事項

1. プレフィルター1～7 は、規格品或いは同等品とする。
2. プレフィルター9 は、『ろ材のみ』のロール巻きとする。
3. 中性能フィルター 4 は下記仕様（参考）、或いは同等品とする。
メーカー：日本エアフィルター㈱
品 名：ミラパック R 用ろ材パック
型式：RMPR-A9-66
定格風量：56m³/min
圧力損失：90Pa
寸法：586W×587H×125D
粒子捕集率：0.4μm 85%以上
0.7μm 90%以上
4. 物品の納入時に必要となる搬入、調整等に係る経費を含むこと。

2 一般的条項

- ① 受注者は、物品の納入期限を厳守するとともに、納品にあたっては、事故が生じないよう十分配慮し、疑義が生じた場合には、当院に連絡すること。
- ② 物品を当院に引き渡すまでの調整、保安及びその他必要な管理については、受注者が

責任を持って行うこと。

- ③ 受注者は、物品の引き渡しの際、次の書類等を提出すること。
 - ア 物品の構造、機能及び取り扱いに関する説明書とメーカー発行の保証書
 - イ 物品に付属する消耗品及び予備品の明細一覧表
- ④ 新品・未開封のものを納品すること。

3 納入期限

令和7年6月27日（金）

4 納入場所

広島市立北部医療センター安佐市民病院 事務室 総務課【施設担当：土居】
（広島市安佐北区亀山南一丁目2番1号）（電話番号 082-815-5211（代表）内線 9335）

5 検査及び引き渡し

- ① 受注者は、納品時に当たっては、事務室用度担当に連絡し、当院の指定する者の検査を受け、担当者が指定した場所で物品の引き渡しを行うこと。
- ② 納品場所：エネルギーセンター1階・井水处理棟

検査の際は、発注したメーカー名・規格・型番等が明確に確認できるものを用意しておくこと。確認できない場合は検査不合格とする。なお、検査の結果、不合格となった場合の取り替え等に要する費用は、受注者の負担とする。

6 保証期間

本物品検査受領後1年とする。ただし、受注者又は製造者の責任に帰する物品の破損及び故障については、保証期間終了後であっても無償修理又は良品と取替えるものとする。

7 その他

本仕様書に関し疑義を生じたとき、又は本仕様書に定めのない事項については、当院職員と協議のうえ、決定するものとする。