

【別表】No.4 指定交換部品

各機器の該当部分について部品交換を実施すること。

交 換 部 品		数 量
ガスタービンエンジン 【パッケージ内外部品(1号機)】	①アモット弁メンテキット	1 式
	②PRV 用メンテキット	1 個
	③定差圧弁用ダイアフラム	1 個
	④定差圧弁メンテキット	1 個
	⑤始動弁メンテキット	1 個
	⑥配管清掃用ガスケット	1 式
ガスタービンエンジン 【パッケージ内外部品(2号機)】	①主潤滑油フィルタ	1 個
	②プレポスト潤滑油フィルタ	1 個
	③始動弁メンテキット	1 個
	④配管清掃用ガスケット	1 式
【ガス漏れ検知器】	①センサー、シリコン除去フィルタ	1 式
【潤滑油】	①潤滑油 エーロシェルタービンオイル 500	1 式
純粋装置 【純水装置点検】	①エレメント、活性炭50L	1 式
	②フィルタエレメント 500ml	1 本
【ガスタービン制御盤部品】	①シーケンサバッテリー Q6BAT	3 個
	②シーケンサバッテリー Q2MEM-BAT	2 個