

# 仕 様 書

広島市立舟入市民病院(以下「借借人」という。)の広島市立舟入市民病院監視カメラシステム貸借について、その仕様は以下のとおりとする。

## 1 契約期間

契約締結の日から令和11年3月31日まで

## 2 貸借期間

令和7年9月1日から令和11年3月31日まで

## 3 システム構成等

### (1)1階フロア及び病棟入退室

#### ア モニター 1台

- (ア) 31.5インチ以上の液晶モニターであること。
- (イ) 画面表示については、最大8画面以上(複数切替え可能なこと。)が表示できること。

#### イ カメラ 19台

- (ア) カラーで有効画素数が200万画素以上であること。
- (イ) カラー撮影時の最低被写体照度は0.15ルクス以下であること。
- (ウ) バリフォーカルレンズ(焦点距離3~8mm)以上であること。ただし、全方位カメラは除く。
- (エ) P o E 給電によって駆動すること。

#### ウ レコーダー 1台

- (ア) ビデオ入力を19ch以上有すること。
- (イ) 16ポートのP o E機能を内蔵したレコーダーまたは、4ポート以上のP o Eハブで給電すること。
- (ウ) 圧縮方式はH.264又はH.265であること。
- (エ) リモコンまたはUSBマウスで操作可能なこと。
- (オ) 日本語によるメニュー表示及び設定が可能なこと。
- (カ) HDD容量は8TB以上とすること。

### (2)5階病棟監視カメラシステム

#### ア モニター 1台

- (ア) 20インチ以上の液晶モニターであること。
- (イ) 画面表示については、最大8画面以上(複数切替え可能なこと。)が表示できること。

#### イ カメラ 7台

- (ア) カラーで有効画素数が200万画素以上であること。

- (イ) カラー撮影時の最低被写体照度は0.1ルクス以下であること。
- (ウ) バリフォーカルレンズ（焦点距離3～8mm）以上であること。
- (エ) P o E 給電によって駆動すること。
- (オ) 天井下面取付 7台

ウ レコーダー 1台

- (ア) ビデオ入力を8ch以上有すること。
- (イ) 8ポート以上のP o E機能を内蔵していること。
- (ウ) 圧縮方式はH.264又はH.265であること。
- (エ) リモコンまたはUSBマウスで操作可能なこと。
- (オ) 日本語によるメニュー表示及び設定が可能なこと。
- (カ) HDD容量は4TB以上とすること。

(3)6階病棟監視カメラシステム

ア モニター 1台

- (ア) 20インチ以上の液晶モニターであること。
- (イ) 画面表示については、最大8画面以上（複数切替え可能なこと。）が表示できること。

イ カメラ 7台

- (ア) カラーで有効画素数が200万画素以上であること。
- (イ) カラー撮影時の最低被写体照度は0.1ルクス以下であること。
- (ウ) バリフォーカルレンズ（焦点距離3～8mm）以上であること。
- (エ) P o E 給電によって駆動すること。
- (オ) 天井下面取付 7台

ウ レコーダー 1台

- (ア) ビデオ入力を8ch以上有すること。
- (イ) 8ポート以上のP o E機能を内蔵していること。
- (ウ) 圧縮方式はH.264又はH.265であること。
- (エ) リモコンまたはUSBマウスで操作可能なこと。
- (オ) 日本語によるメニュー表示及び設定が可能なこと。
- (カ) HDD容量は4TB以上とすること。

(4) その他

- ア 監視カメラシステムを運用するために必要な物品（接続ケーブル等）をすべて含む。
- イ 配線は当院職員と打合せの上、天井裏に行うこと。

4 設置場所

監視カメラシステムの設置場所は賃借人の指定する場所とし、別図のとおりとする。

5 設置・撤去費用負担

監視カメラシステムの設置及び撤去に係る費用は、賃貸人の負担とする。

6 第三者行為による破損

第三者行為による破損の修復は、賃貸人の負担とする。

7 保守点検

賃貸人は6か月に1回（各年度2回）以上の保守点検を行うものとし、常に正常に作動する状態を保たなければならない。ただし、初年度については1回実施すればよいものとする。

8 その他

- (1) 搬入等にあたっては、事故等が発生しないよう細心の注意をもって行うこと。
- (2) 物品の据付け・調整は、十分に行うこと。
- (3) この仕様書に定めのない事項については、双方協議のうえ定めるものとする。