

## 訂正公告

令和元年7月19日

令和元年7月16日に公告した「広島市民病院中央棟吸収式冷凍機改修その他工事实  
施設設計及び監理業務」の入札関係資料について、「仕様書（設計業務）」を下記のとおり  
訂正します。

地方独立行政法人広島市立病院機構  
理事長 影本正之

## 記

- 1 添付資料その7 07 仕様書（設計業務） P.7 （10） 業務設計内容  
を  
次のページの通り差し替える。

以上

## (10) 業務設計内容

設計の対象となる種目は次のとおりである。

区分	種 目	種 目 概 要
機械	中央棟吸収式冷凍機改修工事	・ ガス焚き二重効用吸収式冷凍機 2 台更新 (RB-1、RB-2) 能力：100USRT 相当/台
	西棟チーリングユニット改修工事	・ 空冷ヒートポンプチラーユニット 2 台更新 (RR-4、RR-6) 能力：100HP 相当/台 ・ 冷温水一次ポンプ 2 台更新 (PCH-W3、PCH-W5) 能力：542L/min×1.5kW
電気		・ 上記更新に伴い電気設備の一式

(工事ごとに工事概要を記入する)