

仕 様 書

1 品 名 重油 第1四半期

2 用 途 ボイラ及び非常用発電機用

3 予定数量 88kl（3カ月間）

ただし、発注予定数量は見込数量であり、発注数量を保証するものではない。

4 品 質 J I S K 2 2 0 5 1種2号に定める基準を満たすものとする。

5 納入期間 平成28年 4月 1日 ～ 平成28年 6月30日

6 納入場所 広島市立安佐市民病院 エネルギーセンター南側駐車場（救急車入口）（別紙配置図のとおり）
重油地下タンクA（容量：15kl）
重油地下タンクB（容量：15kl）
重油地下タンクC（容量：20kl）
住所：広島市安佐北区可部南二丁目1番1号（TEL 082-815-5211）内線 2221

7 納入方法等 ① 1回あたりの発注予定数量
4～12kl
② 納入日時の指定
発注の際に指定する日に納入すること。時間は、都度協議する。
③ 納入方法
当院の重油地下タンク給油口に接続のうえ、タンクに納入すること。
④ 納入作業
当院職員が指示した荷姿（タンクローリー車）で、当院担当職員立会いのもと、その指示に従い作業を行うこと。特に、救急車両入口のため、これを阻害しないように注意すること。

8 提出書類 納入にあたっては、次の書類を提出すること。
① 納入数量を確認できる書類及びA重油購入量記録表（別紙様式1）
② 品質検査成績書（JISに示す品質を網羅すること。）
③ 重油に関する労働安全衛生上必要な書類
なお、納入の都度、同じ内容であるものについては、当院の承諾を受けた場合に限って省略できる。

9 納入日時の厳守
納入業者は、いかなる事情が生じても、当院の業務に支障をきたすことのないよう、指定した数量を指定した納入日時に確実に納入すること。

10 不良品の交換
不良品の場合、製造業者（納入者）の責任とみなされるものについては、期間を問わず正常な製品と交換すること。