

仕 様 書

1 品 名 A重油 第3四半期

2 用 途 ボイラ及び非常用発電機用

3 予定数量 9 6 k l (3 カ月間)

ただし、発注予定数量は見込数量であり、発注数量を保証するものではない。

4 品 質 J I S ・ K 2 2 0 5 1 種 2 号に定める基準を満たすものとする。

5 納入期間 平成 2 8 年 1 0 月 1 日 ～ 平成 2 8 年 1 2 月 3 1 日

6 納入場所 広島市立安佐市民病院 エネルギーセンター南側駐車場(救急車入口)(別紙配置図のとおり)

重油地下タンク A (容量: 1 5 k l)

重油地下タンク B (容量: 1 5 k l)

重油地下タンク C (容量: 2 0 k l)

住所: 広島市安佐北区可部南二丁目 1 番 1 号 (TEL 082-815-5211) 内線 2221

7 納入方法等 ① 1 回あたりの発注予定数量

4 ～ 1 2 k l

② 納入日時の指定

発注の際に指定する日に納入すること。時間は、都度協議する。

③ 納入方法

当院の重油地下タンク給油口に接続のうえ、タンクに納入すること。

④ 納入作業

当院職員が指示した荷姿(タンクローリー車)で、当院担当職員立会いのもと、その指示に従い作業を行うこと。特に、救急車両入口のため、これを阻害しないように注意すること。

8 提出書類 納入にあたっては、次の書類を提出すること。

① 納入数量を確認できる書類及びA重油購入量記録表(別紙様式 1)

② 品質検査成績書(JIS に示す品質を網羅すること。)

③ A 重油に関する労働安全衛生上必要な書類

なお、納入の都度、同じ内容であるものについては、当院の承諾を受けた場合に限って省略できる。

9 納入日時の厳守

納入業者は、いかなる事情が生じても、当院の業務に支障をきたすことのないよう、指定した数量を指定した納入日時に確実に納入すること。

1 0 不良品の交換

不良品の場合、製造業者(納入者)の責任とみなされるものについては、期間を問わず正常な製品と交換すること。



A重油搬入場所