

別表 4 「第一種圧力容器の定期性能検査に伴う整備及び清掃の特記仕様表」

No.	種 類	品 名	検査証番号	最高使用圧力	伝熱面積 又は内容積	刻印番号	設置場所	性能検査 有効期間	特記仕様の 関係番号	受検区分
1	第一種圧力容器	貯湯槽（ST-1）	第 6 3 9 号	0.5 MP a	8.347m ³	広 2 7 8 4 4	北館 1 階機械室	7月02日	1・2・3・5	第 1 期分
2		貯湯槽（ST-2）	第 6 4 0 号	0.5 MP a	8.347m ³	広 2 7 8 4 5		7月02日		
3		熱交換器（HE-1）	第 6 5 0 号	0.5 MP a	0.265m ³	広 2 7 8 4 8		10月17日	1・2・3・6	第 2 期分
4		熱交換器（HE-2）	第 6 4 9 号	0.5 MP a	0.265m ³	広 2 7 8 4 7		10月17日		
5		冷温水ヘッダー（HCH-1）	第 6 4 5 号	1.0 MP a	0.190m ³	広 2 7 8 4 0		10月17日		
6		冷温水ヘッダー（HCH-2）	第 6 4 6 号	1.0 MP a	0.190m ³	広 2 7 8 4 1		10月17日		
7		冷温水ヘッダー（HCHR-1）	第 6 4 7 号	1.0 MP a	0.100m ³	広 2 7 8 4 2	10月17日	1・2・4・5		
8		冷温水ヘッダー（HCHR-2）	第 6 4 8 号	1.0 MP a	0.121m ³	広 2 7 8 4 3	10月17日			
9		冷温水ヘッダー（HCHR-4）	第 6 5 2 号	1.0 MP a	0.064m ³	広 2 7 8 9 3	北館屋上東側空調 機械室	10月17日		
10		冷温水ヘッダー（HCH-5）	第 6 5 3 号	1.0 MP a	0.064m ³	広 2 7 8 9 4	10月17日			
11		角型滅菌器（1号機）	第 7 2 7 号	0.25 MP a	0.774m ²	長 3 9 0 7 9	中央材料室	11月12日		
12		角型滅菌器（3号機）	第 7 1 3 号	0.25 MP a	1.976m ³	長 3 7 3 4 2		11月03日		
13		冷温水槽	第 5 4 9 号	0.5 MP a	2.084m ³	広 2 6 6 3 7	看宿屋上	11月15日	1・2・4・5	
14		角型滅菌器（2号機）	第 7 1 1 号	0.25 MP a	1.976m ³	長 3 7 0 4 8	中央材料室	3月16日		第 4 期分
15		角型滅菌器	第 7 3 5 号	0.2 MP a	0.518m ³	長 3 9 9 6 8	薬剤部	12月23日		第 3 期分

特記仕様 (整備点検内容)

1. 第一種圧力容器 (以下「各機種」という。)の各種パッキン類の取り替え、パッキン及びネジ部には黒鉛を塗布すること。
2. ボイラ整備士は、各機種の性能検査日には立会し、検査終了後速やかに復旧作業を行い、安全弁等の調整及び試運転を実施すること。
3. 貯湯槽及び熱交換器は、コイルを引出し内部清掃をすること。
4. 冷温水ヘッダーは、フランジ取外し内部清掃をすること。
5. 貯湯槽及び冷温水ヘッダーは、附属品取外し点検整備及び膨張水槽を水抜き清掃点検すること。
6. 熱交換器は、安全装置及び各バルブを分解点検整備をすること。

注記 部分は別途発注業務である。