

別表 3 「第一種圧力容器定期自主点検一覧表」

No.	種 類	品 名	検査証番号	最高使用圧力	伝熱面積 又は内容積	刻印番号	設置場所	点検日	定期自主点検内容
1	第一種圧力容器	貯湯槽（ST-1）	第 6 3 9 号	0. 5 M P a	8. 347m ³	広 2 7 8 4 4	北館 1 階機械室	月 1 回以上	ボイラー及び圧力容器 安全規則第 6 7 条の規 定による。
2		貯湯槽（ST-2）	第 6 4 0 号	0. 5 M P a	8. 347m ³	広 2 7 8 4 5			
3		熱交換器（HE-1）	第 6 5 0 号	0. 5 M P a	0. 265m ³	広 2 7 8 4 8			
4		熱交換器（HE-2）	第 6 4 9 号	0. 5 M P a	0. 265m ³	広 2 7 8 4 7			
5		冷温水ヘッダー（HCH-1）	第 6 4 5 号	1. 0 M P a	0. 190m ³	広 2 7 8 4 0			
6		冷温水ヘッダー（HCH-2）	第 6 4 6 号	1. 0 M P a	0. 190m ³	広 2 7 8 4 1			
7		冷温水ヘッダー（HCHR-1）	第 6 4 7 号	1. 0 M P a	0. 100m ³	広 2 7 8 4 2	北館地下機械室		
8		冷温水ヘッダー（HCHR-2）	第 6 4 8 号	1. 0 M P a	0. 121m ³	広 2 7 8 4 3	北館屋上東側空調 機械室		
9		冷温水ヘッダー（HCHR-4）	第 6 5 2 号	1. 0 M P a	0. 064m ³	広 2 7 8 9 3			
10		冷温水ヘッダー（HCH-5）	第 6 5 3 号	1. 0 M P a	0. 064m ³	広 2 7 8 9 4	中央材料室		
11		角型滅菌器（1 号機）	第 7 2 7 号	0. 2 5 M P a	0. 774m ²	長 3 9 0 7 9			
12		角型滅菌器（3 号機）	第 7 1 3 号	0. 2 5 M P a	1. 976m ³	長 3 7 3 4 2			
13		冷温水槽	第 5 4 9 号	0. 5 M P a	2. 084m ³	広 2 6 6 3 7	看宿屋上		
14		角型滅菌器（2 号機）	第 7 1 1 号	0. 2 5 M P a	1. 976m ³	長 3 7 0 4 8	中央材料室		
15		角型滅菌器	第 7 3 5 号	0. 2 M P a	0. 518m ³	長 3 9 9 6 8	薬剤部		