

質 問 回 答 書

番号	資料名・該当箇所	質 問 内 容	回 答
1	プロポーザル開始手続き開始の公示 9(1) 提案者名が類推できる表現は記載しないこと	企画提案書(様式5)の副本に「提案者名が類推できる表現が記載しないこと」とありますが、統括管理責任者の主な経歴含め、企画提案書で「広島市民病院での勤務経歴」を記載してはならないのか、ご教示ください。	提案者名を推測することができる資料にいたるため記載しないでください。
2	基本仕様書 I 11(9)院内のトラブル窓口	トラブル窓口ヘルプデスクの配置要員は、防災センター内に勤務する設備員が兼務しても良いか、あるいは、専属で配置する必要があるか、ご教示ください。	通常業務に支障が生じない限り、兼務しても構いません。
3	特記仕様書 (空調冷暖房・電気設備等運転保守管理業務) 5 運 転 管 理 業 務 (2)実施内容の詳細 ア 電気設備関係 (f)監視カメラの運転及び維持管理	監視カメラの運転・維持管理とありますが、常駐設備員にて行う運転操作や状態確認(保守は含まず)と考えて宜しいでしょうか。	常駐設備員にて行う運転操作や状況確認(保守点検は含まず)の内容で構いません。
4	5 運 転 管 理 業 務 (2)実施内容の詳細 イ 空気調和設備関係 (i) 冷暖房機器及び補機類の点検調整 清掃 b. 吹出口、吸込口及び換気口の点検清掃	吹出口、吸込口及び換気口の点検清掃とありますが、対象箇所及び仕様(点検内容・頻度)をご教示ください。或いは、汚れが目立つところのみ清掃ということで宜しいでしょうか。	汚れが目立つところのみ清掃ということで構いません。
5	5 運 転 管 理 業 務 (実 施 内 容 の 詳 細) イ 空気調和設備関係 (i) 冷暖房機器及び補機類の点検調整 清掃 h. 空調ドレン配管の点検清掃	空調ドレン配管の点検清掃とありますが、点検清掃が困難な場所については、事前に施設管理担当者との協議の上で、実施することによって宜しいでしょうか。	点検清掃が困難な場所については、事前に施設管理担当者との協議の上で、実施することによって構いません。

番号	資料名・該当箇所	質問内容	回答
6	5 運転管理業務（実施内容の詳細） キ 立会等	発注者が別途契約により実施する法令点検や設備保守点検業務及び設備管理上関連する修繕・工事の立会い及び必要な機器操作を行い発注者へ報告することとありますが、立会は常駐設備員の勤務時間内であり且つ日常・定例業務に支障のない範囲と考えて宜しいでしょうか。	常駐設備員の勤務時間内であり、日常・定例業務に支障のない範囲で差し支えありません。
7	5 運転管理業務（実施内容の詳細） ク その他（カ）組織改正等に伴う各種コンセント及びLANケーブルの新設、移設及び撤去作業	組織改正等に伴う各種コンセント及びLANケーブルの新設、移設及び撤去作業とありますが、作業は常駐設備員の勤務時間内であり、且つ日常・定例業務に支障のない範囲と考えて宜しいでしょうか。又、材料・工具等は全て支給され则认为宜しいですか。	常駐設備員の勤務時間内であり、日常・定例業務に支障のない範囲で差し支えありません。又、材料や工具等については当院から支給します
8	5 運転管理業務（実施内容の詳細） ク その他（ケ）給水・給湯・蒸気の各減圧弁の取替、分解清掃及び点検調整	給水・給湯・蒸気の各減圧弁の取替、分解清掃及び点検調整とありますが、点検清掃が困難な場所については、事前に施設管理担当者と協議のうえ、実施することで宜しいでしょうか。	点検清掃が困難な場所については、事前に施設管理担当者と協議のうえ、実施することで構いません。