

仕 様 書

- 1 品 名 令和2年度 A重油 (JIS・K2205 1種2号) 第3四半期
- 2 用 途 ボイラ及び非常用発電機用
- 3 予定数量 120kl (3カ月間)
ただし、発注予定数量は見込数量であり、発注数量を保証するものではない。
- 4 品 質 J I S ・ K 2 2 0 5 1種2号に定める基準を満たすものとする。
- 5 納入期間 令和2年10月1日 ~ 令和2年12月31日
- 6 納入場所 広島市立安佐市民病院 エネルギーセンター南側駐車場 (救急車入口) (別紙配置図のとおり)
重油地下タンクA (容量: 15kl)
重油地下タンクB (容量: 15kl)
重油地下タンクC (容量: 20kl)
住所: 広島市安佐北区可部南二丁目1番1号 (TEL 082-815-5211) 内線 2756
- 7 納入方法等 (1) 1回あたりの発注予定数量
4~12kl
(2) 納入日時の指定
発注の際に指定する日に納入すること。時間は、都度協議する。
(3) 納入方法
当院の重油地下タンク給油口に接続のうえ、タンクに納入すること。
(4) 納入作業
当院職員が指示した荷姿 (タンクローリー車) で、当院担当職員立会いのもと、その指示に従い作業を行うこと。特に、救急車両入口のため、これを阻害しないように注意すること。
- 8 提出書類 納入にあたっては、次の書類を提出すること。
① 納入数量を確認できる書類及びA重油購入量記録表 (別紙様式1)
② 品質検査成績書 (JIS に示す品質を網羅すること。)
③ A重油に関する労働安全衛生上必要な書類
なお、納入の都度、同じ内容であるものについては、当院の承諾を受けた場合に限り省略できる。
- 9 納入日時の厳守
納入業者は、いかなる事情が生じて、当院の業務に支障をきたすことのないよう、指定した数量を指定した納入日時に確実に納入すること。
- 10 不良品の交換
不良品の場合、製造業者 (納入者) の責任とみなされるものについては、期間を問わず正常な製品と交換すること。